Obec Podkylava

č.j.: SOÚ 17,R/2025 Pod. (SOÚ 109/2024) Podkylava, dňa 23.07.2025

S t a v e b n é p o v o l e n i e

Stavebník : **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518**
v zastúpení : **ELPP, s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, IČO : 36 426 768**
v zastúpení : **SLENER, s.r.o., Trnavská 18, 010 08 Žilina, IČO : 47 375 396**
v zastúpení : **INGO s.r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina, IČO : 43 813 640**

podal dňa 16.12.2024 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu " TN-OKI-Podkylava, Pagačovci-Zústenie TS, VNK, NNK ", SO 01 Káblové vedenie VN, SO 02 Káblové vedenie NN, SO 03 Úprava zemných káblových prípojok NN, SO 04 Rekonštrukcia vzdušného vedenia NN, PS 01 Kiosková trafostanica typ EH8C - HARAMIA 250kVA, PS 02 Kiosková trafostanica typ EH8D.1 - HARAMIA 250kVA v katastrálnom území Podkylava, na umiestnenie, ktorej bolo vydané obcou Podkylava územné rozhodnutie dňa 18.09.2024 pod č.j.: SOÚ 2,R/2024 Pod. (SOÚ 88/2023), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.10.2024.

Obec Podkylava ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdila a prerokovala žiadosť stavebníka podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a takto rozhodla :
líniová stavba

" TN-OKI-Podkylava, Pagačovci-Zústenie TS, VNK, NNK "
SO 01 Káblové vedenie VN
SO 02 Káblové vedenie NN
SO 03 Úprava zemných káblových prípojok NN
SO 04 Rekonštrukcia vzdušného vedenia NN
PS 01 Kiosková trafostanica typ EH8C - HARAMIA 250kVA
PS 02 Kiosková trafostanica typ EH8D.1 - HARAMIA 250kVA

druh a účel stavby :
inžinierska stavba podľa § 43a ods. 3. písm. i) stavebného zákona - SO 01 Káblové vedenie VN, SO 02 Káblové vedenie NN, SO 03 Úprava zemných káblových prípojok NN, SO 04 Rekonštrukcia vzdušného vedenia NN, PS 01 Kiosková trafostanica typ EH8C - HARAMIA 250kVA, PS 02 Kiosková trafostanica typ EH8D.1 - HARAMIA 250kVA,

v katastrálnom území **Podkylava**,

Popis umiestnenia stavby :
SO 01 Káblové vedenie VN : Trasa : Káblové vedenie VN je rozdelené na dve časti: zemné káblové vedenie WL 001 a zemné káblové vedenie WL 002.
Káblové vedenie WL 001: Do existujúcej vzdušnej prípojky VN z linky č. 264 v blízkosti cestnej komunikácie v obci Podkylava sa postaví betónový stĺp JB 10,5/20 kN

(umiestnený na pozemku p.č. KNC 7866 v k.ú. Podkylava). Časť vzdušnej prípojky VN od navrhovaného JB stĺpa po existujúcu priehradovú trafostanicu č.TS 0050-103 U PAGAČOV sa zdemontuje v dĺžke 330 m. Na navrhovaný JB stĺp sa namontuje konzola s dvojitými kotevnými izolátormi v ktorých sa uchytí existujúce vzdušné vedenie VN a úsekový odpínač typu UVEI 25/400 PPN KO s obmedzovačmi prepätia. Okolo navrhovaného prechodového JB stĺpa sa urobí kruhové uzemnenie. Navrhované káblové vedenie WL 001 pre napojenie kioskovej trafostanice TS č.1, typ EH8C umiestnenej na parcele KNC 8797, k.ú. Podkylava, (nahradí pôvodnú TS č. 0050-103) sa zrealizuje zvedením VN kábla NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm2 po navrhovanom podpernom bode JB cez úsekový odpínač. Z betónového stĺpa prejde kábel do zeme (prechod sa opatrí ochranným káblovým žlabom), kde sa kábel uloží do káblového lôžka podľa sprievodného výkresu v prílohe - „rez káblovou ryhou VN ". Navrhovaný VN kábel bude v tejto časti trasy vedený krajom parciel (v extraviláne). Trasa bude križovať miestnu komunikáciu a potok Šindelák. Križovanie potoka Šindelák včítane brehového porastu sa urobí pretlačením chráničiek D-200mm a D-110mm v dĺžke 11m (viď výkres Križovanie potoka). Za vodným tokom Šindelák je trasa navrhnutá vo voľnom teréne smerom k existujúcej TS č. 0050-103. Vedľa existujúcej priehradovej TS č. 0050-103 sa postaví kiosková trafostanica TS č.1, typ EH8C do ktorej sa navrhovaný VN kábel zaústi. V celej trase bude VN kábel uložený v pieskovom lôžku vo výkope 50x120cm a nad takto uložený kábel sa položí výstražná fólia PVC. Do výkopu navrhovaného káblového vedenia VN bude taktiež uložená chránička HDPE 40. Dĺžka trasy zemného káblového vedenia WL 001 je 339 m. viď výkres č.2 – Situácia č.1„.

Káblové vedenie WL 002: vyhotovené káblom typu NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm2 začína v navrhovanej kioskovej trafostanici TS č.1, typ EH8C umiestnenej na parcele KNC 8797, k.ú. Podkylava. Trasa VN kábla je navrhnutá v dĺžke 260 m v zelenom páse cestného pomocného pozemku cestnej komunikácie č. III/1184 a III/1185. Pri križovaní podzemných inžinierskych sietí a vjazdov na pozemky bude kábel uložený v ochrannej rúre FXKV DN 200mm. Po 260 m trasa VN kábla prekrižuje cestnú komunikácii (križovanie sa urobí pretlačením chráničiek D-200mm a D-110mm v dĺžke 12m). Za križovatkou cestnej komunikácie je trasa v dĺžke 94 m navrhnutá v parcele KNC 9022 súbežne s cestnou komunikáciou, vo vzdialenosti 5 m od cestného telesa. Navrhnutá trasa pokračuje v extraviláne cez ovocné sady, záhrady ornú pôdu lesné pozemky k prístupovej komunikácii do osady „Uhríci". Ďalej je trasa navrhnutá súbežne s prístupovou komunikáciou k existujúcemu vzdušnému vedeniu do osady „Uhríci " a pokračuje popod vzdušné NN vedenie na hranicu lesa a popod les cez pasienky k štátnej ceste. Trasa VN kábla je navrhnutá po hraniciach parciel ,aby navrhovaný kábel čo najmenej obmedzoval využívanie a obrábanie pôdy. Navrhovaný VN kábel opäť prekrižuje štátnu cestu (križovanie sa urobí pretlačením chráničiek D-200mm a D-110mm v dĺžke 12m) a navrhovaný VN kábel sa zaústi do navrhovanej kioskovej trafostanice TS č.2, typ EH8D.1, ktorá bude umiestnená na parcele KNC 8709, v časti obce „Bendovci" k.ú. Podkylava. V celej trase bude VN kábel uložený v pieskovom lôžku vo výkope 50x120cm a nad takto uložený kábel sa položí výstražná fólia PVC. Do výkopu navrhovaného VN káblového vedenia bude taktiež uložená chránička HDPE 40. Dĺžka trasy zemného káblového prívodu WL 002 je 1053 m. viď výkres č.2 – Situácia č.1„.

SO 02 Káblové vedenie NN : Trasa :

Káblové vývody z navrhovanej TS č. 1 z rozvádzača 0,4kV novej trafostanice je navrhnutých 7 káblových vývodov :

WL01+WL02- Káblové vývody WL01 a WL02 smer exist. JB č.87, ktorý sa vymení za JB 10,5/15 KN je navrhnutý zemným káblom 2x((N)AYY-J 4x240SM). Na navrhovaný JB sa namontujú dve nové skrine VRIS 1K, a obmedzovače prepätia. Vyhotoví sa uzemnenie do

10 Ω. Trasa je navrhnutá zelenom páse cestného pomocného pozemku cestnej komunikácie III/1185. Navrhované NN káble sa ukončia v navrhovaných skriniach VRIS 1K. Prepojenie skríň VRIS 1K s existujúcimi vzdušnými vedeniami vyhotovenými závesnými káblami sa urobí káblami 2x((N)AYY-J 4x240SM. Na navrhovanom podpernom bode č.87 sa vzdušné vedenia NN ukončia. Existujúce vzdušné vedenia NN medzi priehradovou TS a podperným bodom č.87 sa zdemontujú. Navrhované NN káble budú uložené v pieskovom lôžku vo výkope 35x80cm a nad takto uložené káble sa položí výstražná fólia PVC. V káblovej ryhe bude k navrhovaným NN káblom uložená chránička HDPE 40. Dĺžka trasy navrhovaných káblových vývodov WL01aWL02 je 59 m.

WL03+WL04- Káblové vývody WL03 a WL04 smer exist. JB číslo1, ktorý sa vymení za JB 10,5/15 KN je navrhnutý zemným káblom 2x((N)AYY-J 4x240SM). Na navrhovaný JB sa namontujú dve nové skrine VRIS 1K, a obmedzovače prepätia. Vyhotoví sa uzemnenie do 10 Ω. Trasa NN kábla je súbežná s navrhovaným VN káblom. Pri križovaní podzemných inžinierskych sietí a vjazdov na pozemky budú káble uložené v ochrannej rúre FXKV DN 160mm. Navrhované NN káble sa ukončia v navrhovaných skriniach VRIS 1K. Prepojenie skríň VRIS 1K s existujúcimi vzdušnými vedeniami vyhotovenými závesnými káblami sa urobí káblami 2x((N)AYY-J 4x240SM. Na navrhovanom podpernom bode č.1 sa vzdušné vedenia NN ukončia. Existujúce vzdušné vedenia NN medzi priehradovou TS a podperným bodom č.1 sa zdemontujú. V celej trase bude NN kábel uložený v pieskovom lôžku vo výkope 35x80cm a nad takto uložený kábel sa položí výstražná fólia PVC. Dĺžka trasy navrhovaných káblových vývodovWL03 a WL04 je 46m.

WL05- Káblový vývod WL05 smer existujúci DB č.6 je navrhnutý zemným káblom (N)AYY-J 4x240SM. Trasa navrhovaného NN kábla je navrhnutá v zelenom páse cestného pomocného pozemku cestnej komunikácie č. III/1185 v spoločnej ryhe s VN káblom a chráničkou HDPE pre optokábel, pričom v trase bude zaústený do dvoch navrhovaných skríň PRIS6 a do dvoch navrhovaných skríň PRIS7. Pri križovaní podzemných inžinierskych sietí a vjazdov na pozemky bude kábel uložený v ochrannej rúre FXKV DN 160 mm. Na existujúci DB č.6 sa namontuje nová skriňa typu VRIS 2K v ktorej sa navrhovaný kábel NN ukonči, namontujú sa dve sady obmedzovačov prepätia a vyhotoví sa uzemnenie do 5Ω. Prepojenie skrine VRIS 2K s existujúcimi vzdušnými vedeniami vyhotovenými závesnými káblami sa urobí káblami 2x((N)AYY-J 4x240SM. V celej trase bude NN kábel uložený v pieskovom lôžku vo výkope 35x80cm a nad takto uložený kábel sa položí výstražná fólia PVC. Dĺžka trasy navrhovaného káblového vývodu WL05 je 263 m.

WL06- Káblový vývod WL06 smer existujúci DB č.6 je navrhnutý zemným káblom (N)AYY-J 4x240SM. Trasa navrhovaného NN kábla je navrhnutá v zelenom páse cestného pomocného pozemku cestnej komunikácie č. III/1185 v spoločnej ryhe s VN káblom, káblovým vývodom NN č. WL05 a chráničkou HDPE pre optokábel. Pri križovaní podzemných inžinierskych sietí a vjazdov na pozemky bude kábel uložený v ochrannej rúre FXKV DN 160 mm. Na existujúcom DB č.6 sa zdemontuje existujúca skriňa VRIS č.0050-0009 a nahradí sa skriňou VRIS 2K v ktorej bude nový NN kábel zapojený na stred. Dĺžka trasy navrhovaného káblového vývodu WL06 je 263 m.

WL07- Káblový vývod WL07 je navrhnutý zemným káblom (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM. Navrhovaný NN kábel sa pred kioskovou trafostanicou č.1 zospojkuje s existujúcim NN káblom typu AYKY 3x240+120 mm2 smer skriňa PRIS číslo 50-0010/3, ktorý sa odpojí v existujúcej stožiarovej trafostanici č.TS 0050-103-U PAGAČOV. Dĺžka trasy navrhovaného káblového vývodu WL07 je 5 m.

Káblové vývody z navrhovanej TS č. 2. Pri navrhovanej trafostanici č.2 sa existujúci DB stĺp č.30 vymení za JB 10,5/15.kN. Z rozvádzača 0,4kV kioskovej trafostanice č.2 sú navrhnuté štyri káblové vývody k navrhovanému podpernému bodu č.30 :

W01+WL02- Káblové vývody WL01 a WL02 smer exist. JB č.30, ktorý sa vymení za JB 10,5/15 KN je navrhnutý zemným káblom 2x((N)AYY-J 4x150SM). Na podpernom bode č.30 bude káblový vývody WL01 napájať NNV smer p.b.32 a káblový vývod WL02 napájať NNV smer p.b.31 a p.b.č.54.

WL03+WL04- Káblové vývody WL03 a WL04 smer exist. JB číslo 30, ktorý sa vymení za JB 10,5/15 KN je navrhnutý zemným káblom 2x((N)AYY-J 4x240SM). Na p.b. č.30 sa namontujú dve nové skrine VRIS 1K, a obmedzovače prepätia. Vyhotoví sa uzemnenie do 10 Ω. Káblový vývod WL03 bude napájať existujúce nadzemné vedenie NN smer p.b.29. Káblový vývod WL04 bude napájať navrhované vzdušné káblové vedenie NN, ktoré sa vyhotoví závesným káblom typu NFA2X 4x120mm2 po spoločných podperných bodoch v úseku medzi p.b. až p.b. č.71.Na p. b. č. 30 sa pre všetky smery namontujú obmedzovače prepätia, ktoré sa uzemnenie na 10 ohm. Uzemnenie obmedzovače prepätia, ako aj uzemnenie skríň VRIS1 sa spojí s uzemnením kioskovej trafostanice. V káblovej ryhe bude k navrhovaným NN káblom uložená chránička HDPE 40. Dĺžka trasy navrhovaných zemných káblov je 36 m.

SO 03 Úprava zemných káblových prípojok NN : Trasa :

-NN prípojka pre rodinný dom č.165 ZA bude zrealizovaná zemným káblom NAYY-J 4x16, ktorý bude vyvedený z navrhovaného JB stĺpa č.87 cez poistkovú skrinku SPP vo výkope 35x80cm privedený k existujúcemu JB stĺpu č.87 (určenému na demontáž). Pri existujúcom JB stĺpe č.87 sa navrhovaný kábel spojí s existujúcim káblom NN, ktorým je napojený elektromerový rozvádzač rodinného domu č.165 ZA. Káble budú spojené pomocou káblovej spojky SVCZ do 16mm2.

-NN prípojka pre rodinný dom č.195 bude zrealizovaná zemným káblom NAYY-J 4x16, ktorý bude vyvedený z rozpojovacej skrine SR7 č.2 a vo výkope 35x80cm privedený k existujúcemu káblu, ktorým je napojený existujúci elektromerový rozvádzač rodinného domu. Káble budú spojené pomocou káblovej spojky SVCZ do 16mm2.

-NN prípojka pre rodinný dom č.194 bude zrealizovaná zemným káblom NAYY-J 4x16, ktorý bude vyvedený z rozpojovacej skrine SR7 č.2 a v spoločnom výkope 35x80cm pre RD č. 193 privedený k existujúcemu JB stĺpu č.2. Navrhovaný kábel sa pri JB stĺpe č.2 spoji s existujúcim káblom, ktorým je napojený elektromerový rozvádzač rodinného domu č.194. Káble budú spojené pomocou káblovej spojky SVCZ do 16mm2.

-NN prípojka pre rodinný dom č.193 bude zrealizovaná zemným káblom NAYY-J 4x16, ktorý bude vyvedený z rozpojovacej skrine SR7 č.2 a v spoločnom výkope 35x80cm pre RD č. 194 privedený k existujúcemu JB stĺpu č.2. Navrhovaný kábel sa pri JB stĺpe č.2 spoji s existujúcim káblom, ktorým je napojený elektromerový rozvádzač rodinného domu č.193. Káble budú spojené pomocou káblovej spojky SVCZ do 16mm2.

-NN prípojka pre rodinný dom č.191 bude zrealizovaná zemným káblom NAYY-J 4x16, ktorý bude vyvedený z rozpojovacej skrine SR7 č.3 vo výkope 35x80cm privedený k existujúcemu JB stĺpu č.3. Navrhovaný kábel sa pri JB stĺpe č.3 spoji s existujúcim káblom, ktorým je napojený elektromerový rozvádzač rodinného domu č.191. Káble budú spojené pomocou káblovej spojky SVCZ do 16mm2.

-NN prípojka pre rodinný dom č.259 bude zrealizovaná zemným káblom NAYY-J 4x16, ktorý bude vyvedený z rozpojovacej skrine SR7 č.3 a v spoločnom výkope 35x80cm pre RD č. 190 privedený k existujúcemu JB stĺpu č.4. Navrhovaný kábel sa pri JB stĺpe č.4 spoji s existujúcim káblom, ktorým je napojený elektromerový rozvádzač rodinného domu č.259. Káble budú spojené pomocou káblovej spojky SVCZ do 16mm2.

-NN prípojka pre rodinný dom č.190 bude zrealizovaná zemným káblom NAYY-J 4x16, ktorý bude vyvedený z rozpojovacej skrine SR7 č.3 a v spoločnom výkope 35x80cm pre RD č. 259 privedený k existujúcemu JB stĺpu č.4. Navrhovaný kábel sa pri JB stĺpe č.4 spoji s

existujúcim káblom, ktorým je napojený elektromerový rozvádzač rodinného domu č.190. Káble budú spojené pomocou káblovej spojky SVCZ do 16mm2.
-NN prípojka pre rodinný dom č.271 bude zrealizovaná zemným káblom NAYY-J 4x16, ktorý bude vyvedený z rozpojovacej skrine SR7 č.4 a vo výkope 35x80cm privedený k existujúcemu JB stĺpu č.5, z ktorého je napojený existujúci elektromerový rozvádzač rodinného domu č.271. Káble budú pri JB stĺpe č.5 spojené pomocou káblovej spojky SVCZ do 16mm2.

SO 04 Rekonštrukcia vzdušného vedenia NN : Trasa :

Existujúci podperný bod č.66 sa vymení za JB 10/5/15 kN. V odbočke od navrhovaného podperného bodu č.66 po podperný bod č. 66/3 sa vymení existujúce vzdušné vedenie za závesný kábel typu NFA2X 4x95 mm2 v dĺžke trasy 98m. Vymenia sa aj podperné body č.66/1 a č.66/3. Na dome č.255 sa nachádza sieťový strešník, na ktorom je upevnené exist. vzdušné vedenie NN. Navrhované vedenie NN sa pri dome č.255 upevni na navrhovaný podperný bod č.66/2. Odbočka sa na navrhovanom podpernom bode č.66 priamo pripojí na existujúci závesný kábel RETILENS 3x95+70mm2.
Trasa navrhovanej stavby je znázornená v Situácii stavby : Situácia č.1 - navrhovaný stav, Výkres č. 2 a Situácia – Úprava káblových prípojok NN,(SO 03), Výkres č. 3.

sa podľa § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

1. Stavba bude realizovaná presne podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle vyhl.č. 147/2013 Z.z..

3. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí.

4. Stavba bude ukončená do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

5. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
V zmysle § 62 ods.1 písm. d) stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania.

6. Stavebník v zmysle § 75 stavebného zákona musí zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.

7. Stavebník v zmysle § 75a ods. 4 stavebného zákona predloží doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

8. Stavba " TN-OKI-Podkylava, Pagačovci-Zústenie TS, VNK, NNK “ pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov a prevádzkových súborov :

SO 01 Káblové vedenie VN
SO 02 Káblové vedenie NN
SO 03 Úprava zemných káblových prípojok NN
SO 04 Rekonštrukcia vzdušného vedenia NN
PS 01 Kiosková trafostanica typ EH8C - HARAMIA 250kVA
PS 02 Kiosková trafostanica typ EH8D.1 - HARAMIA 250kVA

9. Technické údaje stavby :

SO 01 Káblové vedenie VN : Káblové vedenie VN je rozdelené na dve časti: zemné káblové vedenie WL 001 a zemné káblové vedenie WL 002.

Káblové vedenie WL 001: Do existujúcej vzdušnej prípojky VN z linky č. 264 v blízkosti cestnej komunikácie v obci Podkylava sa postaví betónový stĺp JB 10,5/20 kN. Časť vzdušnej prípojky VN od navrhovaného JB stĺpa po existujúcu priehradovú trafostanicu č.TS 0050-103 U PAGAČOV sa zdemontuje v dĺžke 330 m. Na navrhovaný JB stĺp sa namontuje konzola s dvojitými kotevnými izolátormi v ktorých sa uchytí existujúce vzdušné vedenie VN a úsekový odpínač typu UVEI 25/400 PPN KO s obmedzovačmi prepätia. Okolo navrhovaného prechodového JB stĺpa sa urobí kruhové uzemnenie. Navrhované káblové vedenie WL 001 pre napojenie kioskovej trafostanice TS č.1, typ EH8C umiestnenej na parcele KNC 8797, k.ú. Podkylava, (nahradí pôvodnú TS č. 0050-103) sa zrealizuje zvedením VN kábla NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm2 po navrhovanom podpernom bode JB cez úsekový odpínač. Z betónového stĺpa prejde kábel do zeme (prechod sa opatrí ochranným káblovým žlabom), kde sa kábel uloží do káblového lôžka podľa sprievodného výkresu v prílohe - „rez káblovou ryhou VN “. Navrhovaný VN kábel bude v tejto časti trasy vedený krajom parciel (v extraviláne). Trasa bude križovať miestnu komunikáciu a potok Šindelák. Križovanie potoka Šindelák včítane brehového porastu sa urobí pretlačením chráničiek D-200mm a D-110mm v dĺžke 11m (viď výkres Križovanie potoka). Za vodným tokom Šindelák je trasa navrhnutá vo voľnom teréne smerom k existujúcej TS č. 0050-103. Vedľa existujúcej priehradovej TS č. 0050-103 sa postaví kiosková trafostanica TS č.1, typ EH8C do ktorej sa navrhovaný VN kábel zaústi. V celej trase bude VN kábel uložený v pieskovom lôžku vo výkope 50x120cm a nad takto uložený kábel sa položí výstražná fólia PVC. Do výkopu navrhovaného káblového vedenia VN bude taktiež uložená chránička HDPE 40. Dĺžka trasy zemného káblového vedenia WL 001 je 339 m. viď výkres č.2 – Situácia č.1„.

Káblové vedenie WL 002: vyhotovené káblom typu NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm2 začína v navrhovanej kioskovej trafostanici TS č.1, typ EH8C umiestnenej na parcele KNC 8797, k.ú. Podkylava. Trasa VN kábla je navrhnutá v dĺžke 260 m v zelenom páse cestného pomocného pozemku cestnej komunikácie č. III/1184 a III/1185. Pri križovaní podzemných inžinierskych sietí a vjazdov na pozemky bude kábel uložený v ochrannej rúre FXKV DN 200mm. Po 260 m trasa VN kábla prekrižuje cestnú komunikácii (križovanie sa urobí pretlačením chráničiek D-200mm a D-110mm v dĺžke 12m). Za križovatkou cestnej komunikácie je trasa v dĺžke 94 m navrhnutá v parcele KNC 9022 súbežne s cestnou komunikáciou, vo vzdialenosti 5 m od cestného telesa. Navrhnutá trasa pokračuje v extraviláne cez ovocné sady, záhrady ornú pôdu lesné pozemky k prístupovej komunikácii do osady „Uhríci“. Ďalej je trasa navrhnutá súbežne s prístupovou komunikáciou k existujúcemu vzdušnému vedeniu do osady „Uhríci “ a pokračuje popod vzdušné NN vedenie na hranicu lesa a popod les cez pasienky k štátnej ceste. Trasa VN kábla je navrhnutá po hraniciach parciel ,aby navrhovaný kábel čo najmenej obmedzoval využívanie a obrábanie pôdy. Navrhovaný VN kábel opäť prekrižuje štátnu cestu (križovanie sa urobí pretlačením chráničiek D-200mm a D-110mm v dĺžke 12m) a navrhovaný VN kábel sa zaústi do

navrhovanej kioskovej trafostanice TS č.2, typ EH8D.1, ktorá bude umiestnená na parcele KNC 8709, v časti obce „Bendovci“ k.ú. Podkylava. V celej trase bude VN kábel uložený v pieskovom lôžku vo výkope 50x120cm a nad takto uložený kábel sa položí výstražná fólia PVC. Do výkopu navrhovaného VN káblového vedenia bude taktiež uložená chránička HDPE 40. Dĺžka trasy zemného káblového prívodu WL 002 je 1053 m. viď výkres č.2 – Situácia č.1„.

Údaje o projektovaných kapacitách :

- VN káblové vedenie NA2XS(F)2Y 3 x 1x240, WL 001 dl.trasy 339 m
- VN káblové vedenie NA2XS(F)2Y 3 x 1x240, WL 002 dl.trasy 1053 m
- rúrka HDPE DN 40 uložená v spoločnej ryhe s vn a nn káblami dl.trasy 1446 m

Napäťová sústava VN:
- VN -3 fáz., AC 50 Hz,22 kV sieť s rezonančné uzemneným neutrálnym bodom

Predmetné ochranné pásma sú definované podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. nasledovne:
ods. 7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

podľa písm. a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

SO 02 Káblové vedenie NN : Káblové vývody z navrhovanej TS č. 1 z rozvádzača 0,4kV novej trafostanice je navrhnutých 7 káblových vývodov :

WL01+WL02- Káblové vývody WL01 a WL02 smer exist. JB č.87, ktorý sa vymení za JB 10,5/15 KN je navrhnutý zemným káblom 2x((N)AYY-J 4x240SM). Na navrhovaný JB sa namontujú dve nové skrine VRIS 1K, a obmedzovače prepätia. Vyhotoví sa uzemnenie do 10 Ω. Trasa je navrhnutá zelenom páse cestného pomocného pozemku cestnej komunikácie III/1185. Navrhované NN káble sa ukončia v navrhovaných skriniach VRIS 1K. Prepojenie skríň VRIS 1K s existujúcimi vzdušnými vedeniami vyhotovenými závesnými káblami sa urobí káblami 2x((N)AYY-J 4x240SM. Na navrhovanom podpernom bode č.87 sa vzdušné vedenia NN ukončia. Existujúce vzdušné vedenia NN medzi priehradovou TS a podperným bodom č.87 sa zdemontujú. Navrhované NN káble budú uložené v pieskovom lôžku vo výkope 35x80cm a nad takto uložené káble sa položí výstražná fólia PVC. V káblovej ryhe bude k navrhovaným NN káblom uložená chránička HDPE 40. Dĺžka trasy navrhovaných káblových vývodov WL01aWL02 je 59 m.

WL03+WL04- Káblové vývody WL03 a WL04 smer exist. JB číslo 1, ktorý sa vymení za JB 10,5/15 KN je navrhnutý zemným káblom 2x((N)AYY-J 4x240SM). Na navrhovaný JB sa namontujú dve nové skrine VRIS 1K, a obmedzovače prepätia. Vyhotoví sa uzemnenie do 10 Ω. Trasa NN kábla je súbežná s navrhovaným VN káblom. Pri križovaní podzemných inžinierskych sietí a vjazdov na pozemky budú káble uložené v ochrannej rúre FXKV DN 160mm. Navrhované NN káble sa ukončia v navrhovaných skriniach VRIS 1K. Prepojenie skríň VRIS 1K s existujúcimi vzdušnými vedeniami vyhotovenými závesnými káblami sa urobí káblami 2x((N)AYY-J 4x240SM. Na navrhovanom podpernom bode č.1 sa vzdušné vedenia NN ukončia. Existujúce vzdušné vedenia NN medzi priehradovou TS a podperným bodom č. 1 sa zdemontujú. V celej trase bude NN kábel uložený v pieskovom lôžku vo výkope 35x80cm a nad takto uložený kábel sa položí výstražná fólia PVC. Dĺžka trasy navrhovaných káblových vývodovWL03 a WL04 je 46m.

WL05- Káblový vývod WL05 smer existujúci DB č.6 je navrhnutý zemným káblom (N)AYY-J 4x240SM. Trasa navrhovaného NN kábla je navrhnutá v zelenom páse cestného pomocného pozemku cestnej komunikácie č. III/1185 v spoločnej ryhe s VN káblom a chráničkou HDPE pre optokábel, pričom v trase bude zaústený do dvoch navrhovaných skríň PRIS6 a do dvoch navrhovaných skríň PRIS7. Pri križovaní podzemných inžinierskych sietí a vjazdov na pozemky bude kábel uložený v ochrannej rúre FXKV DN 160 mm. Na existujúci DB č.6 sa namontuje nová skriňa typu VRIS 2K v ktorej sa navrhovaný kábel NN ukončí, namontujú sa dve sady obmedzovačov prepätia a vyhotoví sa uzemnenie do 5Ω. Prepojenie skrine VRIS 2K s existujúcimi vzdušnými vedeniami vyhotovenými závesnými káblami sa urobí káblami 2x((N)AYY-J 4x240SM. V celej trase bude NN kábel uložený v pieskovom lôžku vo výkope 35x80cm a nad takto uložený kábel sa položí výstražná fólia PVC. Dĺžka trasy navrhovaného káblového vývodu WL05 je 263 m.

WL06- Káblový vývod WL06 smer existujúci DB č.6 je navrhnutý zemným káblom (N)AYY-J 4x240SM. Trasa navrhovaného NN kábla je navrhnutá v zelenom páse cestného pomocného pozemku cestnej komunikácie č. III/1185 v spoločnej ryhe s VN káblom, káblovým vývodom NN č. WL05 a chráničkou HDPE pre optokábel. Pri križovaní podzemných inžinierskych sietí a vjazdov na pozemky bude kábel uložený v ochrannej rúre FXKV DN 160 mm. Na existujúcom DB č.6 sa zdemontuje existujúca skriňa VRIS č.0050-0009 a nahradí sa skriňou VRIS 2K v ktorej bude nový NN kábel zapojený na stred. Dĺžka trasy navrhovaného káblového vývodu WL06 je 263 m.

WL07- Káblový vývod WL07 je navrhnutý zemným káblom (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM. Navrhovaný NN kábel sa pred kioskovou trafostanicou č.1 zospojkuje s existujúcim NN káblom typu AYKY 3x240+120 mm2 smer skriňa PRIS číslo 50-0010/3, ktorý sa odpojí v existujúcej stožiarovej trafostanici č.TS 0050-103-U PAGAČOV. Dĺžka trasy navrhovaného káblového vývodu WL07 je 5 m.

Káblové vývody z navrhovanej TS č. 2. Pri navrhovanej trafostanici č.2 sa existujúci DB stĺp č.30 vymení za JB 10,5/15.kN. Z rozvádzača 0,4kV kioskovej trafostanice č. 2 sú navrhnuté štyri káblové vývody k navrhovanému podpernému bodu č.30 :

W01+WL02- Káblové vývody WL01 a WL02 smer exist. JB č.30, ktorý sa vymení za JB 10,5/15 KN je navrhnutý zemným káblom 2x((N)AYY-J 4x150SM). Na podpernom bode č.30 bude káblový vývody WL01 napájať NNV smer p.b.32 a káblový vývod WL02 napájať NNV smer p.b.31 a p.b.č.54.

WL03+WL04- Káblové vývody WL03 a WL04 smer exist. JB číslo 30, ktorý sa vymení za JB 10,5/15 KN je navrhnutý zemným káblom 2x((N)AYY-J 4x240SM). Na p.b. č.30 sa namontujú dve nové skrine VRIS 1K, a obmedzovače prepätia. Vyhotoví sa uzemnenie do 10 Ω. Káblový vývod WL03 bude napájať existujúce nadzemné vedenie NN smer p.b.29. Káblový vývod WL04 bude napájať navrhované vzdušné káblové vedenie NN, ktoré sa vyhotoví závesným káblom typu NFA2X 4x120mm2 po spoločných podperných bodoch v úseku medzi p.b. až p.b. č.71.Na p. b. č. 30 sa pre všetky smery namontujú obmedzovače prepätia, ktoré sa uzemnenie na 10 ohm. Uzemnenie obmedzovače prepätia, ako aj uzemnenie skríň VRIS1 sa spojí s uzemnením kioskovej trafostanice. V káblovej ryhe bude k navrhovaným NN káblom uložená chránička HDPE 40. Dĺžka trasy navrhovaných zemných káblov je 36 m.

Údaje o projektovaných kapacitách :

- NN káblové vedenie NAYY-J 4x240 mm^2 dl. trasy 358 m

Napäťová sústava NN distribučný rozvod:
- 3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C

Predmetné ochranné pásma sú definované podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. nasledovne:
ods. 7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

písm. a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

SO 03 Úprava zemných káblových prípojok NN :

-NN prípojka pre rodinný dom č.165 ZA bude zrealizovaná zemným káblom NAYY-J 4x16, ktorý bude vyvedený z navrhovaného JB stĺpa č.87 cez poistkovú skrinku SPP vo výkope 35x80cm privedený k existujúcemu JB stĺpu č.87 (určenému na demontáž). Pri existujúcom JB stĺpe č.87 sa navrhovaný kábel spojí s existujúcim káblom NN, ktorým je napojený elektromerový rozvádzač rodinného domu č.165 ZA. Káble budú spojené pomocou káblovej spojky SVCZ do 16mm2.
-NN prípojka pre rodinný dom č.195 bude zrealizovaná zemným káblom NAYY-J 4x16, ktorý bude vyvedený z rozpojovacej skrine SR7 č.2 a vo výkope 35x80cm privedený k existujúcemu káblu, ktorým je napojený existujúci elektromerový rozvádzač rodinného domu. Káble budú spojené pomocou káblovej spojky SVCZ do 16mm2.
-NN prípojka pre rodinný dom č.194 bude zrealizovaná zemným káblom NAYY-J 4x16, ktorý bude vyvedený z rozpojovacej skrine SR7 č.2 a v spoločnom výkope 35x80cm pre RD č. 193 privedený k existujúcemu JB stĺpu č.2. Navrhovaný kábel sa pri JB stĺpe č.2 spoji s existujúcim káblom, ktorým je napojený elektromerový rozvádzač rodinného domu č.194. Káble budú spojené pomocou káblovej spojky SVCZ do 16mm2.
-NN prípojka pre rodinný dom č.193 bude zrealizovaná zemným káblom NAYY-J 4x16, ktorý bude vyvedený z rozpojovacej skrine SR7 č.2 a v spoločnom výkope 35x80cm pre RD č. 194 privedený k existujúcemu JB stĺpu č.2. Navrhovaný kábel sa pri JB stĺpe č.2 spoji s existujúcim káblom, ktorým je napojený elektromerový rozvádzač rodinného domu č.193. Káble budú spojené pomocou káblovej spojky SVCZ do 16mm2.
-NN prípojka pre rodinný dom č.191 bude zrealizovaná zemným káblom NAYY-J 4x16, ktorý bude vyvedený z rozpojovacej skrine SR7 č.3 vo výkope 35x80cm privedený k existujúcemu JB stĺpu č.3. Navrhovaný kábel sa pri JB stĺpe č.3 spoji s existujúcim káblom, ktorým je napojený elektromerový rozvádzač rodinného domu č.191. Káble budú spojené pomocou káblovej spojky SVCZ do 16mm2.
-NN prípojka pre rodinný dom č.259 bude zrealizovaná zemným káblom NAYY-J 4x16, ktorý bude vyvedený z rozpojovacej skrine SR7 č.3 a v spoločnom výkope 35x80cm pre RD č. 190 privedený k existujúcemu JB stĺpu č.4. Navrhovaný kábel sa pri JB stĺpe č.4 spoji s existujúcim káblom, ktorým je napojený elektromerový rozvádzač rodinného domu č.259. Káble budú spojené pomocou káblovej spojky SVCZ do 16mm2.
-NN prípojka pre rodinný dom č.190 bude zrealizovaná zemným káblom NAYY-J 4x16, ktorý bude vyvedený z rozpojovacej skrine SR7 č.3 a v spoločnom výkope 35x80cm pre RD č. 259 privedený k existujúcemu JB stĺpu č.4. Navrhovaný kábel sa pri JB stĺpe č.4 spoji s existujúcim káblom, ktorým je napojený elektromerový rozvádzač rodinného domu č.190. Káble budú spojené pomocou káblovej spojky SVCZ do 16mm2.
-NN prípojka pre rodinný dom č.271 bude zrealizovaná zemným káblom NAYY-J 4x16, ktorý bude vyvedený z rozpojovacej skrine SR7 č.4 a vo výkope 35x80cm privedený k existujúcemu JB stĺpu č.5, z ktorého je napojený existujúci elektromerový rozvádzač

rodinného domu č.271. Káble budú pri JB stĺpe č.5 spojené pomocou káblovej spojky SVCZ do 16mm2.

Údaje o projektovaných kapacitách :
- Úprava zemných káblových prípojok NN 8 ks

Napäťová sústava NN :
- 3/PEN, AC, 400/230, 50Hz, TN-C

Predmetné ochranné pásma sú definované podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. nasledovne:
ods. 7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

písm. a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

SO 04 Rekonštrukcia vzdušného vedenia NN :

Existujúci podperný bod č. 66 sa vymení za JB 10/5/15 kN. V odbočke od navrhovaného podperného bodu č. 66 po podperný bod č. 66/3 sa vymení existujúce vzdušné vedenie za závesný kábel typu NFA2X 4x95 mm2 v dĺžke trasy 98 m. Vymenia sa aj podperné body č.66/1 a č.66/3. Na dome č.255 sa nachádza sieťový strešník, na ktorom je upevnené exist. vzdušné vedenie NN. Navrhované vedenie NN sa pri dome č.255 upevni na navrhovaný podperný bod č.66/2. Odbočka sa na navrhovanom podpernom bode č.66 priamo pripojí na existujúci závesný kábel RETILENS 3x95+70mm2.

Údaje o projektovaných kapacitách :
- Úprava vzdušného vedenia (N) FA2X 4x95 mm^2 dl. trasy 98 m

Napäťová sústava NN distribučný rozvod:
- 3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C

Ochranné pásmo : nemá ochranné pásmo. Platia len min. odstupové vzdialenosti podľa STN 33 33 00 čl.4.2.1 je u NN vzdušného vedenia min. vodorovná vzdialenosť od prístupných budov a konštrukcií 2 m. VN a NN káblové vedenie má ochrannú vzdialenosť 1 m na každú stranu.

PS 01 Kiosková trafostanica typ EH8C - HARAMIA 250kVA : (Prevádzkový súbor PS 01) : Použije sa priebežná kiosková trafostanica rozmeru 3 m x 1,90 m a bude typu EH8C s vnútorným ovládaním, s transformátorom 250kVA, vn rozvádzačom Siemens typový rad 8DJH-1T zapojenie RRRT. a NN rozvádzačom do l000A s desiatimi vývodmi s odpínačmi 400A + NZ. Na ochranu transformátora pred skratom a pred preťažením na NN strane bude slúžiť hlavný istič SE-BH-0630/DTV3/I_N=400 A (medzná vypínacia schopnosť 36kA/415V AC, prevádzková vypínacia schopnosť 18kA/415V AC) s elektronickou vymeniteľnou nadprúdovou spúšťou, s nastavením nadprúdovej spúšte na hodnotu I_r=345 A. Meranie spotreby elektrickej energie v prívodnom poli registračné, polopriame (pre potreby ZSE), cez prístrojové transformátory prúdu s prevodom 400/5A triedou presnosti 0,5s.

PS 01 :

- Transformačná stanica kiosková č. 1, typ EH8C, 250kVA 1 ks

Predmetné ochranné pásma sú definované podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. nasledovne:

ods. (9) Ochranné pásmo elektrickej stanice :
písm. c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.

PS 02 Kiosková trafostanica typ EH8D.1 - HARAMIA 250kVA : (Prevádzkový súbor PS 02) : Použije sa priebežná kiosková trafostanica rozmeru 3 m x 1,50 m a bude typu EH8D.1 s vnútorným ovládaním, s transformátorom 250kVA, vn rozvádzačom Siemens typový rad 8DJH-1T zapojenie RRT, NN rozvádzačom do 1000A s ôsmimi vývodmi s odpínačmi 400A + NZ, Na ochranu transformátora pred skratom a pred preťažením na NN strane bude slúžiť hlavný istič SE-BH-0630/DTV3/I_N=400 A (medzná vypínacia schopnosť 36kA/415V AC, prevádzková vypínacia schopnosť 18kA/415V AC) s elektronickou vymeniteľnou nadprúdovou spúšťou, s nastavením nadprúdovej spúšte na hodnotu I_r=345 A. Meranie spotreby elektrickej energie v prívodnom poli registračné, polopriame (pre potreby ZSE), cez prístrojové transformátory prúdu s prevodom 400/5A triedou presnosti 0,5s.

PS 02 :

- Transformačná stanica kiosková č.2, typ EH8D.1, 250kVA 1 ks

Predmetné ochranné pásma sú definované podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. nasledovne:

ods. (9) Ochranné pásmo elektrickej stanice :
písm. c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.

10. Stavebník podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámi stavebnému úradu začatie stavby.

11. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia technických noriem.

12. Stavebník je povinný počas stavebných prác na stavbe zabezpečiť bezpečný prístup k nehnuteľnostiam.

13. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.

14. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

15. Stavbyvedúci musí viesť o stavbe dokumentáciu vedenia stavby - stavebný denník.

16. Stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.

17. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením.

18. Stavenisko musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce.

19. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu.

20. Stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

21. Stavebník je povinný dbať o to, aby neznečisťoval štátnu cestu a miestne cesty nad prípustnú mieru.

22. Stavebník je povinný, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po skončení je povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.

23 Po ukončení stavby podá stavebník v zmysle § 79 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

24. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov :
Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 10.03.2022 pod č. OU-MY-OSZP-2022/000445-002 :
• Pred kolaudáciou stavby stavebník vydokladuje tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie resp. zneškodnenie všetkých odpadov prostredníctvom oprávnených subjektov na nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri realizácii stavby a to evidenčným listom odpadu, vážnymi lístkami, faktúrami, príjmovými dokladmi v súlade s týmto vyjadrením.
• Pred kolaudáciou stavebník požiada o vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1, písm. b), bod 5 zákona MŽP SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Súčasne upozorňujeme na plnenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, a to najmä:
• plnenie povinností držiteľa odpadov podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to najmä správne zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov, zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pôvodcom stavebného odpadu je stavebník, pre ktorého sa stavebné práce vykonávajú.

• Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstvo, a to jeho
- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.
• na nakladanie s odpadmi kategórie O potrebuje mať dodávateľ stavby registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch vydanú orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva v sídle stavebnej firmy. V prípade, že nakladá s nebezpečným odpadom musí mať registráciu aj na nakladanie s nebezpečnými odpadmi ako sprostredkovateľ podľa § 98 zákona o odpadoch. Zároveň musí mať v živnostenskom liste alebo v obchodnom registri zapísanú činnosť podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, resp. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi.
• ak bude pôvodca odpadu, držiteľ odpadu alebo vlastník pozemku vykonávať akúkoľvek činnosť podliehajúcu udeleniu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a) - u) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu - napr.:
- v prípade skladovania výkopovej zeminy (dočasné uloženie odpadu) mimo staveniska pred jej využitím na zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miesto vzniku výkopovej zeminy je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu. Príslušným orgánom na vydanie súhlasu je okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,
- v prípade využitia výkopovej zeminy na spätné zasypávanie je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 97/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na využívanie odpadov na spätné zasypávanie. Príslušným orgánom na vydanie súhlasu je okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko zo dňa 27.09.2024 pod č.: OU-MY-OSZP-2024/000917-002 :
Realizáciou stavby TN-OKI- Podkylava. Pagáčovci- VNK. TS. NNK“ v k. ú. Podkylava sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Podmienky uvedené v záväznom stanovisku k č. j. OU-MY-OSZP-2024 000760-008 z 26. 07. 2024 pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby boli zapracované do projektovej dokumentácie predloženej v stavebnom konaní.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, vyjadruje týmto súhlas s návrhom projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia stavby „TN-OKI- Podkylava, Pagáčovci- VNK, TS. NNK“ v k. ú. Podkylava v území s prvým stupňom ochrany, podľa predloženej projektovej dokumentácie.

Upozornenie:

Podľa § 103 ods. 5 zákona orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie vo veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo záväzné stanovisko, ak sa podľa zákona vyžadujú.
Podľa § 103 ods. 6 orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a kraj iny, len na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas s návrhom plánu, projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa zákona vyžaduje a v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolenej výnimky zo zákazu, ak sa podľa zákona vyžadujú.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy, vyjadrenie pre vydanie územného a stavebného povolenia zo dňa 17.03.2022 pod č. OU-MY-OSZP-2022/000440-002 :
Z hľadiska ochrany vodných pomerov je možné predkladanú stavbu uskutočniť za nasledovných podmienok:

1. Žiadateľ k vydaniu stavebného povolenia na stavbu: TN-A1-Podkylava, Pagáčovci - VNK, TS, NNK predloží príslušnému stavebnému úradu súhlas Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. a) na križovanie vodného toku a na jej umiestnenie na pobrežnom pozemku vodného toku a v jeho inundačnom území a podľa § 27 ods. 1 písm. c) na transformátory, (k žiadosti stavebník predloží stanovisko príslušného správcu povodia, výkres križovania, súbehu a umiestnenia na pobrežnom pozemku, výkresy umiestnenia transformačných staníc).

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej vodnej správy, súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) a c) vodného zákona zo dňa 12.05.2023 pod č. OU-MY-OSZP-2023/000467-002 :
Súhlas
1.) podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona
na uskutočnenie stavby „TN-A1-Podkylava, Pagáčovci - VNK, TS, NNK“ (06/2022) vo vodách a na pobrežnom pozemku vodného toku Šindelák v k.ú. Podkylava podľa výkresu: Situácia č. 1 (10/2021) a výkresu: Križovanie potoka Šindelák (10/2021), ktorý vypracoval Pavol Chaban, autorizovaný stavebný inžinier, 3867*TZ*2-3, inžinierske stavby.

Stavba sa člení na tieto stavebné objekty:
SO 01 - Káblové vedenie VN
SO 02 - Káblové vedenie NN
PS 01 - Kiosková trafostanica typ EH8C-HARAMIA 250 kVA
PS 02 - Kiosková trafostanica typ EH8D.1 - HARAMIA 250 kVA

Stavba bude križovať vodný tok Šindelák. Križovanie bude riešené riadeným pretlakom v hĺbke min. 1,5 m od dna potoka. Kábel bude uložený do chráničky.
Vodný tok Šindelák je drobný vodný toky s pobrežným pozemkom 5 m od brehovej čiary.

2. podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona
na uskutočnenie stavby: „TN-A1 -Podkylava, Pagáčovci - VNK, TS, NNK, PS 01 - Kiosková

trafostanica typ EH8C- HARAMIA 250 kVA a PS 02 - Kiosková trafostanica typ EH8D. 1-HARAMIA 250 kVA.“ (06/2022) na pozemku C-KN parcela číslo 8797 (TS1) a KNC parcela číslo 8709 (TS2) v k.ú. Podkylava podľa výkresov: Situácia č. 1 a Situácia č. 2 a podľa výkresov Umiestnenie kioskovej TS1, Umiestnenie kioskovej TS2, ktoré vypracoval Pavol Chaban, autorizovaný stavebný inžinier, 3867*TZ*2-3, inžinierske stavby.

PS 01 - Kiosková trafostanica typ EH8C-HARAMIA 250 kVA - v projektovej dokumentácii je navrhnutá kiosková transformačná stanica typ EH8C. V transformačnej stanici bude inštalovaný olejový hermetizovaný transformátor 250 kVA, ktorý bude umiestnený v hermetizovanej nádobe, z ktorej je zamedzený samovoľný únik oleja.

PS 02 - Kiosková trafostanica typ EH8D.1-HARAMIA 250 kVA - v projektovej dokumentácii je navrhnutá kiosková transformačná stanica typ EH8D.1. V transformačnej stanici bude inštalovaný olejový hermetizovaný transformátor 250 kVA, ktorý bude umiestnený v hermetizovanej nádobe, z ktorej je zamedzený samovoľný únik oleja.

Súhlas udeľuje úsek štátnej vodnej správy za nasledovných podmienok:
1. Všetky zásahy do koryta vodných tokov a ich pobrežných pozemkov je stavebník povinný na vlastné náklady uviesť do pôvodného stavu.
2. Podľa § 47 ods. 1) vodného zákona meniť smer, pozdĺžny sklon a priečny profil koryta, poškodzovať brehy, ťažiť z koryta zeminu a ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, kvalitu vôd, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, prípadne ukladať takéto predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku, je zakázané.
3. Križovanie podzemného elektrického vedenia s vodným tokom vykonať podľa výkresu: podľa výkresu: výkresov: Situácia č. 1 (10/2021) a výkresu: Križovanie potoka Šindelák (10/2021), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie: TN-A 1-Podkylava, Pagáčovci - VNK, TS, NNK (06/2022), ktorú Pavol Chaban, autorizovaný stavebný inžinier, 3867*TZ*2-3, inžinierske stavby.
4. Stavebník je povinný urobiť počas výstavby a prevádzky potrebné opatrenia, tak aby pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, tieto nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
5. Prevádzka transformačných staníc musí byť zabezpečená zamestnancami oboznámenými s osobitnými predpismi, bezpečnostnými predpismi a s podmienkami určenými na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd.
6. Žiadateľ musí pravidelne vykonávať kontrolu transformačných staníc, skúšky tesnosti, pravidelne vykonávať údržbu a opravu.
7. Podmienky z vyjadrenia SVP, š.p., CS SVP OZ PN 2781/2022/2 CZ 7203/210/2022 zo dňa 21.02.2022:
- V súlade s STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo pri drobnom vodnom toku v šírke min. 4 m od brehovej čiary obojstranne, ktoré požadujeme pri križovaní toku a samotnej výstavbe dodržať. A
- Uloženie vrchnej časti chráničky žiadame riešiť v hĺbke 1,5 m pod zameranou niveletou dna geodetom (pevné dno bez nánosu). Pomocné jamy ako aj chráničku, ktorá bude kopírovať koryto z obidvoch jeho strán umiestniť až za ochranné pásmo toku. Miesto križovania v teréne vyznačiť.
- Pri križovaní toku postupovať v súlade s STN 75 2102 a STN 73 6822.
- Trvalý zásah do pozemku v správe SVP, š.p. (2x križovanie toku v mieste pare. č. 8663 KN-C) zmluvne doriešiť (uzatvoriť zmluvu o zriadení vec. bremena) na Odbore správy

majetku na SVP, š.p. Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Piešťany (kontaktná osoba: marcela.strakosova@svp.sk), do doby kolaudácie stavby. K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š.p.
- O zahájení prác na križovaní toku upovedomiť nášho úsekového technika (Ing. Raksányi, 0911 428 521) a jeho pokyny rešpektovať.
- Narušený terén v ochrannom pásme toku po vyhotovení križovania zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
- Prípadné škody na nami spravovanom majetku vykonávateľ predmetných prác neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.
- Po ukončení prác bude za prítomnosti nášho úsekového technika (Ing. Raksányi) vykonaná kontrola záujmového územia a splnenie podmienok nášho vyjadrenia. O vykonanej kontrole bude spísaný zápis. Najneskôr na kolaudácii stavby, na ktorú žiadame byť prizvaní resp. po ukončení stavebných prác, nám bude odovzdané porealizačné zameranie stavby v papierovej aj v digitálnej podobe vo formáte (.dwg, .dxf, .txt), vrátane výkresu skutočného vyhotovenia križovania toku Šindelák v súradnicovom systéme.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej vodnej správy, súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona na uskutočnenie stavby: „TN-OKI-Podkylava, Pagáčovci - VNK, TS, NNK“ v II. ochrannom pásme vodárenského zdroja zo dňa 03.08.2023 pod č. OU-MY-OSZP-2023/000809-002 :
Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán podľa zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v platnom znení (ďalej len vodný zákon) vydáva
žiadateľovi: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 v zastúpení: INGO s.r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina, IČO: 43 813 640

súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona

na uskutočnenie stavby „TN-OKI-Podkylava, Pagáčovci - VNK, TS, NNK“ (10/2021), ktorú vypracoval SLENER, s.r.o., Žilina, v II. ochrannom pásme vodných zdrojov skupinového vodovodu Myjava prameň Mlyn 1-4, Mosnáci, Stanovisko, Lopušná dolina, Chrenkech Jarok, Pod Javorom.

Stavba sa člení na tieto stavebné objekty:
SO 01 Káblové vedenie VN
SO 01.1 Optochránička
SO 02 Káblové vedenie NN
PS 01 Kiosková trafostanica typ EH8C - H ARAMI A 250kVA
PS 02 Kiosková trafostanica typ EH8D. 1-HARAMIA 250kVA

Stavba sa bude uskutočňovať v II. ochrannom pásme vodných zdrojov skupinového vodovodu Myjava prameň Mlyn 1-4, Mosnáci, Stanovisko, Lopušná dolina, Chrenkech Jarok, Pod Javorom, ktoré rozhodnutím vyhlásil Okresný národný výbor v Senici, odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva pod číslom 1559/88/807/89-6/24/140 dňa 4.9.1989. Nové pásma hygienickej ochrany I. a II. stupňa určil Okresný úrad v Piešťanoch, odbor životného prostredia, úsek štátnej vodnej správy rozhodnutím číslo: ŠVS/2000/01114-Me dňa 11.02.2000. Podľa tohto rozhodnutia naďalej platia časti C., D. a E. rozhodnutia 1559/88/807/89-6/24/140 dňa 4.9.1989 a v ochranných pásmach bude dodržiavaný režim činnosti v zmysle tohto vodoprávneho povolenia.

V bode C. rozhodnutia číslo: 1559/88/807/89-6/24/140 dňa 4.9.1989 je stanovený režim činností v ochranných pásmach. V bode 2. ochranné pásmo II. stupňa sa uvádza, že v rozsahu tohto pásma je možné povoliť novú výstavbu obytných budov, len pri preukázaní, že tieto negatívne neovplyvnia akosť podzemných vôd, ďalej možno povoliť všetky zemné práce, vrty, kanalizácie, inštalácie podzemných a nadzemných vedení (za predpokladu kladného hydrogeologického posudku a vykonaní účinných zabezpečovacích technických opatrení).

Žiadateľ predložil orgánu štátnej vodnej správy Hydrogeologický posudok (júl 2023), ktorý vypracoval PROGEO spol. s r.o., Predmestská 75, 010 01 Žilina, RNDr. Kamil Kandera.

V hydrogeologickom posudku sa spracovateľ zaoberal celou projektovou dokumentáciou, ktorá je určená pre vydanie stavebného povolenia. V bode č. 7 tohto posudku posúdil výstavbu a prevádzku nasledovne (voľná citácia): Negatívny vplyv projektovanej stavby na horninové prostredie a podzemnú vodu je možný v súvislosti s použitými mechanizmami počas výkopových prác ryhy na uloženie káblových vedení a osadenie trafostaníc. Preto je potrebné dodržiavať opatrenia na zamedzenie ich vzniku, resp. šírenia. Ďalším možným negatívnym vplyvom môže byť havarijné vytečenie transformátorového oleja z projektovaných trafostaníc.
V prípade dodržania opatrení uvedených v kapitole 6.2, 6.3, 5.4 a na základe projektovaného rozsahu výkopových prác nepredpokladáme negatívne ovplyvnenie kvality podzemných vôd vodárenského zdroja „Mlyn 1-4, Mosnáci, Stanovisko, Lopušná dolina, Chrenkech jarok, Pod Javorom a povrchových vôd toku Šindelák.

Súhlas udeľuje úsek štátnej vodnej správy za nasledovných podmienok:
1. Stavebník je povinný urobiť počas výstavby a prevádzky potrebné opatrenia, tak aby pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, tieto nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
2. V ochrannom pásme II. stupňa sa nepripúšťa žiadna činnosť, ktorej dôsledkom by mohlo byť znečistenie zdroja podzemnej vody a prísun zložiek, ktoré môžu v organizme ľudí alebo zvierat pôsobiť nepriaznivo, alebo môžu negatívne ovplyvniť senzorické vlastnosti vody, poprípade by mohli spôsobiť havarijné zhoršenie akosti podzemnej vody.
3. Pracovníkov na stavbe treba upozorniť na skutočnosť, že práce sa vykonávajú v ochrannom pásme vodárenského zdroja a možné riziká.
4. Dodržať všetky Opatrenia uvedené v Kapitole č. 5.4, 6.2, 6,3 hydrogeologického posudku (júl 2023), ktorý vypracoval PROGEO spol. s r.o., Predmestská 75, 010 01 Žilina, RNDr. Kamil Kandera.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 02.03.2022 pod č. OU-MY-OSZP-2022/000439-002 :

Pri realizácii stavby dôjde k dočasnému zvýšeniu prašnosti prostredia pri stavebných prácach a to najmä pri výkopových prácach, manipulácii so zeminou resp. stavebnými materiálmi, odpadmi a pohybom mechanizmov v dôsledku čoho je potrebné z hľadiska ochrany ovzdušia zabezpečiť v primeranom rozsahu dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky v súlade s prílohou č. 3, Časť II., bod 1. vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov a to hlavne:

- počas prepravy prašných materiálov musí byť prepravovaný materiál zakrytý, ak nie je prašnosť obmedzená dostatočnou vlhkosťou prepravovaného materiálu,
- dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania,
- pri skladovaní a skládkovaní prašných materiálov je potrebné vykonať opatrenia, ako napríklad zakryť povrch skladovaných a skládkovaných prašných materiálov, udržiavať potrebnú vlhkosť povrchu uskladnených prašných materiálov,

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie zo dňa 03.12.2024 pod zn. TN21203_SEZ_SK :

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. s vydaním stavebného povolenia „súhlasí".

Do projektovej dokumentácie stupňa realizácie stavby žiadame zapracovať:

1. V trase navrhovaných podzemných káblových vedení VN, NN, HDPE a pod TS zapracovať do projektovej dokumentácie všetky vytýčené a zamerané existujúce inžinierske siete a dopracovať jednotlivé rezy pri križovaní a súbehu s VN a NN káblom.
2. V trase HDPE chráničky ø = 40 mm naprojektovať do projektovej dokumentácie identifikačné Smart Markeri a prvky na ukončenie a spájanie HDPE chráničiek v zmysle Prílohy č. 1 k postupu D6.ROZV.03 - všeobecné zásady umiestňovania optických sietí v spoločnom výkope s NN a VN káblovými vedeniami.
3. Do PD dopracovať výpočet selektivity istenia a impedancie vypínacej slučky na jednotlivých NN vývodoch z TS (uváž. vyp. čas do 5s), pričom vo výpočte je potrebné uvažovať s vývodmi po rekonštrukcii NNV v ich základnom zapojení. Základné zapojenie distribučných rozvodov NN je možné vopred konzultovať s Asset manažérom SEZ Sever (na ktorého kontakt je uvedený vzápätí tohto stanoviska), pričom bolo určené aj v investičnej požiadavke.
4. Dopracovať kompletnú JPS NN rozvodu, z ktorej bude zrejmá konektivita a istenia vrátane zapojenia skríň VRIS a SR.
5. Dopracovať rekonštrukciu/ doplnenie nadzemných vedení NN vrátane úpravy na základe inštrukcií zaslaných mailom zo dňa 9.9.2022. Je potrebné taktiež kontaktovať asset manažéra SEZ Sever ohľadom použitého prierezu navrhovaných NNV (NFA2X 4x120/4x95 mm^2).

   Taktiež je potrebné do PD zapracovať úpravu základného zapojenia NN rozvodov v obci - osadenie nových skríň VRIS.
6. Na podpernom bode NN číslo 6 naprojektovať aj druhú novú skriňu typu VRIS 2K podľa inštrukcie mailom zo dňa 9.9.2022. Zároveň na tomto p. b. NN dopracovať aj

zvyšné chýbajúce symboly obmedzovačov prepätia a uzemnenia. Pôvodne bola na tomto p. b. NN naprojektovaná nesprávne skriňa VRIS typu VRIS 1K.

7. Dopracovať do situácie chýbajúce symboly uzemnení k navrhovaným káblovým rozpojovacím a istiacim skriniam SR.
8. Popod všetky vjazdy, parkovacie plochy a komunikácie je potrebné naprojektovať NN káble a VN káble v celých týchto úsekoch s mechanickou ochranou, a teda umiestnením do chráničky o priemere(ø= 200 mm - VN kábel a ø= 160 mm - NN kábel). HDPE chránička bude umiestnená do chráničky ø= 110 mm iba v prípade podtlakov. Rovnako v lese/ poľnej ceste je potrebné VN kábel naprojektovať s mechanickou ochranou. Postačuje zapracovať do PD k RS, avšak ak bude pripomienka zapracovaná skôr, tak nebude viac pripomienkovaná.
   V blízkosti TS č. 1 zapracovať NNK a VNK do chráničiek pred voľnými parcelami, kde je predpoklad vzniku vjazdov/ park, plôch.
9. Prepojovacie vodiče na navrhovanom úsekovom odpínači naprojektovať vodičmi typu SAX 3x120 mm^2.
10. V JPS VN RZ nových TS je potrebné označiť smery podľa priradených čísiel ÚO a TS na základe pripomienky nižšie.
11. Istiace prvky v NN rozvádzačoch oboch TS a JPS skríň naprojektovať s NN poistkami konkrétnych ampérických hodnôt. Veľkosti istení je potrebné konzultovať aj s asset manažérom SEZ Sever, na ktorého kontakt je uvedený v zapätí tohto stanoviska.
12. Aktualizovať v PD rezy - rez A-A by mal byť jeden VNK a štyri NNK a pod. (potrebná sa pozrieť na všetky rezy).
13. Hlavné ističe v NN RZ oboch TS naprojektovať s In = 630A (aby ich v prípade výmeny DTr nebolo potrebné meniť).
14. V textovej časti z SO 02 - Káblové vedenie NN upraviť v popise jednotlivých vývodov fakt, že prepojenia VRIS s NNV budú káblami typu NAYY-J 4x95 mm^2/ NAYY-J 4x150 mm^2 (pôvodne v PD boli NAYY-J 4x 240 mm^2).
   Zároveň v textovej časti neuvádzať skrine PRIS, nakoľko sa jedná o káblové rozpojovacie a istiace skrine SR.
15. V textovej časti SO 02 na str. č. 12 je potrebné v popise vývodu č. WL 04 uviesť chýbajúce číslo p. b. v popise úseku.
16. Do textovej časti SO 04 doplniť popis, kde bude uvedené, že pôvodné prípojky k OM č. 255 a 256 sa vymenia za nové NFA2X 4x16 mm^2.
17. Konzolu na navrhovanom prechodovom podpernom bode VN naprojektovať s izolátorovým dvojzávesom (je tam cesta).
18. Dopracovať chýbajúce protokoly o meraní a výpočte uzemňovačov k uzemňovacej sústave navrhovaných transformačných staníc a úsekového odpínača spolu s kontrolným výpočtom na dovolené dotykové a krokové napätie.
19. Uviesť čísla navrhovaných TS, úsekovému odpínaču, skriniam SR, skriniam VRIS a podperným bodom pričom tieto čísla Vám budú poskytnuté na požiadanie asset manažérom SEZ Sever, na ktorého kontakt je uvedený v zapätí tohto stanoviska.
20. Rozpočet, ocenený výkaz výmer po jednotlivých stavebných objektoch a prevádzkových súboroch stavby.

Projektovú dokumentáciu stupňa PD k RS žiadame predložiť na odsúhlasenie.

BVS a.s. Bratislava, vyjadrenie k projektovej dokumentácii k stavebnému konaniu zo dňa 18.06.2025 pod č. 019215/2025/JL :

- Nakoľko sa záujmové územie, navrhované pre výstavbu uvedeného rekreačného objektu, nachádza na území ochranného pásma II. stupňa vodárenských zdrojov Stanovisko, Holeška, Mlyny, Chrenkech jarok, Lopušná dolina, Pod Javorom a vrtov HPF-1,2,3 a 4A, určeného rozhodnutím ONV Senica č. 1559/88/807/89-6/24/140 zo dňa 4.9.1989 zmeneného rozhodnutím OÚ Piešťany č. ŠVS/2000/01114-Me zo dňa 21.2.2000 súhlasíme z pohľadu ORSaOVZ s vydaním kladného stanoviska k územnému a stavebnému konaniu vyššie uvedenej stavby pri dodržaní a rešpektovaní nasledujúcich podmienok:
  - všetky práce budú vykonávané podľa projektu a pri zabezpečení stáleho odborného dozoru. Prípadné navrhované zmeny budú predložené na zaujatie opätovného stanoviska,
  - pri realizácii prác budú dodržané ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
  - pri vykonávaní zemných prác budú prijaté účinné opatrenia na zamedzenie prípadného úniku ropných látok zo strojných mechanizmov a riešenie prípadných havarijných stavov,
  - pri realizácii stavby budú použité také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd,
  - pred uvedením stavby do prevádzky budú v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti vykonané všetky predpísané skúšky a merania a predložené doklady o atestoch použitých výrobkov a o overení požadovaných vlastností výrobkov príslušnému stavebnému úradu,
  - likvidácia vzniknutého odpadu pri realizácii stavby bude zabezpečená v súlade s príslušnými predpismi.
- K stavbe: „TN-OKI-Podkylava, Pagáčovci - Zaústenie TS, VNK, NNK“ **nemáme námietky,** nakoľko sa v záujmovom území nenachádzajú vodohospodárske zariadenia v majetku a správe BVS.
- Zároveň Vás upozorňujeme, že pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodov a kanalizácií, je potrebné rešpektovať predmetné zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
- Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.

Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 26.02.2025 pod Číslom 6612505032 :
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať" nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade vzniku ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii sa SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostredníctvom zamestnanca spol. povereného správou sieti:
  Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, + 421 34 6512211.
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z .z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemné telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
- **V prípade, ak žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.** Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- **Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia**
  Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie stavby,

žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. **V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podľa uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:**
   - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
   - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
   - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474.

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. **Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:**
   - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
   - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
   - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku
   +-30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
   - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
   - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
   - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
   - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777,
   - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. **V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).**
4. **Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.**

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.* - určenie individuálnych podmienok ochrany (IPO)TKZ zo dňa 11.03.2024 pod Číslom vyjadrenia IPO: 2224000107 :**

Žiadame o zabezpečenie ochrany sietí podľa podmienok uvedených nižšie :

Zdôvodnenie: S predloženou PD stavby súhlasíme. Pred začatím zemných prác požiadať o vytýčenie telekom. vedenia v teréne.

1. Existujúce TKZ sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona c. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona c. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. V zmysle § 21 ods. 12 zákona c. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých známych vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
3. Žiadateľ je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí podniku elektronických komunikácií.
4. Žiadateľ je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sietí podniku elektronických komunikácií.
5. Počas realizácie stavby je žiadateľ povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov podniku elektronických komunikácií pred zásypom ryhy na kontrolu TKZ. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku žiadateľa. Žiadateľ je povinný dodržať všetky podmienky uvedené pracovníkom podniku elektronických komunikácií v stavebnom denníku žiadateľa.
6. Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu ktoré majú vplyv na telekomunikačné zariadenia v správe podniku elektronických komunikácií žiadame prizvať prevádzkovateľa / správcu siete:
   Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, +421 34 6512211
7. V prípade, že podnik elektronických komunikácií zistí poškodenie TKZ alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1–6 je žiadateľ povinný uhradiť podniku elektronických komunikácií všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku.
8. Upozorňujeme žiadateľa, že v zmysle §24 zákona c. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu/ zmluvu o podmienkach prekládky TKZ alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s podnikom elektronických komunikácií. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku. Pokiaľ v dohode/zmluve nebude vyslovene dohodnuté inak, žiadateľ je povinný na svoje náklady
   - zabezpečiť vo svojom mene akékoľvek úradné alebo iné povolenie, ohlásenia, rozhodnutia, vyjadrenia alebo súhlasy potrebné na vykonanie preložky TKZ/zrealizovanie prípojky;
   - zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie umiestnenia preložených TKZ/zrealizovanej prípojky na/v dotknutých nehnuteľnostiach tak, aby vlastníci týchto nehnuteľností nemohli od podniku elektronických komunikácií požadovať akúkoľvek ďalšiu finančnú alebo nefinančnú náhradu za umiestnenie alebo prevádzkovanie preložených TKZ /zrealizovanej prípojky na/v nehnuteľnosti.
9. V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť

nahlásiť bezodkladne na dispečing podniku elektronických komunikácií (tel. c. 12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov podniku elektronických komunikácií na stavenisko počas celého dna na zabezpečenie prevádzky.

10. **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany TKZ je porušením povinností podľa §23 zákona c. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
11. **V prípade, že žiadateľ bude mať záujem so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.**
    Pred realizáciou výkopových prác je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, podnik elektronických komunikácií týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
12. **Vytýčenie polohy TKZ vykoná podnik elektronických komunikácií základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia/**
    Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
13. Žiadateľ alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany sietí podniku elektronických komunikácií.
14. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, na ktorý mu bolo vystavené.

Podmienky pre spracovanie projektovej dokumentácie prekládky alebo ochrany telekomunikačných zariadení:
Projektovú dokumentáciu je potrebné zaslať na pripomienkovanie zamestnancovi podniku elektronických komunikácií:

Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, +421 34 6512211
Po odsúhlasení projektovej dokumentácie zamestnancom podniku elektronických komunikácií je potrebné v zmysle §24 zákona č. 452/2021Z.z. uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky TKZ s podnikom elektronických komunikácií. Bez uzavretia dohody nebude vydaný súhlas s prepojením prekladaných TKZ na existujúcu sieť podniku elektronických komunikácií. Pokyny k postupu uzavretia dohody budú uvedené v stanovisku k predloženej projektovej dokumentácii.

SPP – distribúcia a.s. Bratislava, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem PZ zo dňa 25.4.2025 pod č. TD/NS/0319/2025/Ga :
S vydaním stavebného povolenia sa súhlasí za dodržania nasledovných podmienok :
VŠEOBECNÉ PODMIENKY :

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je

povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie zo dňa 18.01.2024 pod č. OU-NM-PLO-2024/002426-002 :

Po oboznámení sa s predmetnou dokumentáciou, Vám zasielame toto vyjadrenie :

- Z predložených grafických podkladov vyplýva, že trasa navrhovaných vedení je situovaná mimo zastavaného územia obce, na poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkoch v k. ú. Podkylava.
- Podľa predloženého zákresu trasy do katastrálnej mapy si výkopové práce spojené s uložením VN zemného káblového vedenia (SO 01) a NN zemného káblového vedenia (SO 02) vyžiadajú záber poľnohospodárskej pôdy na pozemkoch parciel registra CKN č. 7868 - orná pôda, CKN č. 7888 - orná pôda, CKN č. 8797 - orná pôda, CKN č. 8800 - orná pôda, CKN č. 8799 - orná pôda, CKN č. 8792 - záhrada, CKN č. 8756 - orná pôda, CKN č. 9022 - záhrada, CKN č. 9024 - orná pôda, CKN č. 9025 - ovocný sad, CKN č. 9026 - záhrada, CKN č. 9028/2 - ovocný sad, CKN č. 9093 - ttp, CKN č. 9092 - ttp a CKN č. 8717 - orná pôda, všetky v k. ú. Podkylava, po dobu kratšiu ako 1 rok. V tomto prípade, je investor stavby povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy - § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Náležitosti, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako 1 rok sú uvedené v § 18 ods. 2 zákona.

- Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad nemá námietky voči vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby a následne i stavebného povolenia na predmetnú stavbu.
- Vyššie uvedenú povinnosť žiadame zahrnúť do podmienok stavebného povolenia.
- V prípade ak sa výkopové práce budú realizovať viac ako 1 rok je potrebné požiadať tunajší úrad pred vydaním stavebného povolenia o vydanie rozhodnutia o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie do zápisnice z priebehu konania o umiestnení stavby zo dňa 10.05.2024 :

- Na základe meny trasy distribučného vedenia sa podmienky z vydaného vyjadrenia zo dňa 18.01.2024 pod č. OU-NM-PLO-2024/002426-002 vzťahujú aj na pozemok p.č. KNC 9028/1 – ovocný sad v k.ú. Podkylava.

Vyjadrenie platí aj pre nasledujúce stavebné konanie.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde zo dňa 22.07.2025 pod č. OU-NM-PLO-2025/013253-002 :

OÚ súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok :

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a samonáletom drevín.
- Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárene a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku parcely **CKN č. 8797** resp. jej uložením a rozprestretím na inú parcelu poľnohospodárskej pôde.
- Vstup na poľnohospodárske pozemky, ktoré sú predmetom použitia poľnohospodárskej pôdy vopred prekonzultovať z jej vlastníkom resp. užívateľom.
- Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku z ornej pôdy na zastavanú plochu a nádvorie s predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutia) a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Myjava, katastrálny odbor, Moravská 1, 907 01 Myjava.

Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 08.02.2024 pod č. OU-NM-PLO-2024/002426-003 :

I. Správny orgán odbor podanú žiadosť preskúmal v celom rozsahu a podľa § 56 ods. 1 c) v spojení s ust. § u 60 ods. 2 písm. c) zákona o lesoch vydáva toto záväzné stanovisko:

podľa § 6, odsek 3 zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaným územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu „TN - OKI - Podkylava, Pagáčovci, VNK, TS, NN“ ktorá sa má dotknúť lesných pozemkov na parcelách C KN č. 9088 a 9091 v k. ú. Podkylava za dodržania nasledovných podmienok:

1. Na využitie lesných pozemkov pre dobu realizácie uvedenej stavby na parcelách C KN č.

9088 a 9091 v k. ú. Podkylava je potrebné rozhodnutie tunajšieho úradu o dočasnom vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcii lesov na ploche potrebnej k realizácii stavby v zmysle § 5 ods. 1 a §7 ods. 1 písm. b) zákona o lesoch. So začatím prác na lesných pozemkoch možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. Odporúčame požiadať o dočasné vyňatie na dobu viac ako jeden rok.
2. Investor stavby je podľa § 35 zákon č.326/2005 Z.z. o lesoch v platnom znení uhradiť vlastníkom lesných pozemkov náhradu za obmedzenie vlastníckych práv za dočasné vyňatie lesných pozemkov a následne za obmedzenie využívanie lesných pozemkov v ochrannom pasme podzemného vedenia. Náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva sa poskytne podľa tohto zákona, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.
3. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia požiada investor o vydanie rozhodnutia obmedzení využívania funkcii na lesných pozemkoch v ochranných pásmach zakabelizovanie existujúceho vedenia podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení na dobu životnosti stavby po zameraní jej skutočného vyhotovenia.

II. Správny orgán podľa § 10 odsek 2 zákona o lesoch súhlasí s umiestnením stavby „TN - OKI - Podkylava, Pagáčovci, VNK, TS, NN“ v ochrannom pásme lesných pozemkov, nachádzajúce sa lesnom celku Vŕbové, JPRL (jednotka priestorového rozdelenia lesa) č. E10, 130a, 130b, 131 a 132„ v k. ú. Podkylava za týchto podmienok:

1. Nenarušovať lesnú prevádzku.
2. Počas výstavby na lesných pozemkoch dodržiavať príslušne protipožiarne zásady.
3. Pri stavebných prácach nebudú ohrozovane ani obmedzovane práva vlastníkov a obhospodarovateľov okolitých lesných pozemkov, pričom susedne lesné pozemky nebudú používané ako prípadná skládka stavebného materiálu.
4. Obhospodarovateľ susedných lesných pozemkov nezodpovedá za škody vzniknuté neúmyselným pádom stromov, ich častí, pádom kamenia, zosuvom zeminy a snehu z lesného pozemku.
5. Pri stavbe v ochrannom pásme lesa nenarušiť stabilitu hranice lesných pozemkov a nepoškodiť lesný porast, vrátane koreňových systémov stromov, zemnými prácami, terénnymi úpravami a stavebnými prácami, ktoré budú realizované v súvislosti so stavbou. Uvedené práce vykonávať výlučne na pozemku stavebníka.
6. Podľa § 33 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v nesk. znení vlastník nehnuteľnosti alebo investor stavby a zariadenia je povinný vykonať opatrenia, ktorými zabezpečí nehnuteľnosť, stavbu alebo zariadenie pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie kameňov, stromov a lavín z lesných pozemkov. Rozsah a spôsob týchto zabezpečovacích opatrení určí podľa osobitného predpisu príslušný orgán štátnej správy po dohode s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva alebo podľa podmienok jeho súhlasu. Vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa je povinný umožniť vykonanie týchto opatrení. Ak zaistenie bezpečnosti osôb a majetku vyžaduje aj zmenu v spôsobe hospodárenia na lesných pozemkoch, orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže rozhodnúť o ďalších opatreniach.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie dolného Váhu, odštepný závod Piešťany, vyjadrenie k podkladom z PD pre územné rozhodnutie zo dňa 21.02.2022 pod č. CS SVP OZ PN 2781/2022/2, CZ 7203/210/2022 :

Z pohľadu správcu drobného vodného toku Šindelák, s č. hydrolog. poradia 4-21-10, identifikátor č. 1505 a správcu pozemku pare. č. 8663 KN-C, k. ú. Podkylava, vodné plochy, LVč. 2194 - vo vlastníctve SR, k predloženým podkladom z PD (Pavol

Chaban, 10/2021) uvádzame nasledovné:

- V súlade s STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo pri drobnom vodnom toku v šírke min. 4 m od brehovej čiary obojstranne, ktoré požadujeme pri križovaní toku a samotnej výstavbe dodržať.
- K trasovaniu VN a NN rozvodov a osadeniu nových TS č. 1 (rieši PS 01) a TS č. 2 (PS 02), nemáme výhrady.
- So spôsobom križovania vodného toku Šindelák, pretláčaním, **súhlasíme.**
- Uloženie vrchnej časti chráničky žiadame riešiť v hĺbke 1,5 m pod zameranou niveletou dna geodetom (pevné dno bez nánosu). Pomocné jamy ako aj chráničku, ktorá bude kopírovať koryto z obidvoch jeho strán umiestniť až za ochranné pásmo toku. Miesto križovania v teréne vyznačiť.
- Pri križovaní toku postupovať v súlade s STN 75 2102 a STN 73 6822.
- Trvalý zásah do pozemku v správe SVP, š.p. (2x križovanie toku v mieste pare. č. 8663 KN-C) zmluvne doriešiť (uzatvoriť zmluvu o zriadení vec. bremena) na Odbore správy majetku na SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Piešťany (kontaktná osoba: marcela.strakosova@svp.sk), do doby kolaudácie stavby. K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š.p.
- **O zahájení prác na križovaní toku upovedomiť nášho úsekového technika (Ing. Raksányi, 0911 428 521) a jeho pokyny rešpektovať.**
- Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané!!!
- Akékoľvek zásahy do koryta vodného toku a pobrežných pozemkov uviesť neodkladne do pôvodného stavu. Narušený terén v ochrannom pásme toku po vyhotovení križovania zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
- Prípadné škody na nami spravovanom majetku vykonávateľ predmetných prác neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.
- Po ukončení prác bude za prítomnosti nášho úsekového technika (Ing. Raksányi) vykonaná kontrola záujmového územia a splnenie podmienok nášho vyjadrenia. O vykonanej kontrole bude spísaný zápis.
- Najneskôr na kolaudácii stavby, na ktorú žiadame byť prizvaní resp. po ukončení stavebných prác, nám bude odovzdané porealizačné zameranie stavby v papierovej aj v digitálnej podobe vo formáte (.dwg, .dxf, .txt), vrátane výkresu skutočného vyhotovenia križovania toku Šindelák v súradnicovom systéme.

Upozorňujeme, že:

- vlastníkovi stavby umiestnenej vo vodnom toku vyplýva podľa §47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) povinnosť na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd, nakoľko nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 vodného zákona),
- v prípade úpravy vodného toku alebo opravy existuj, úpravy vodného toku, ak bude el. vedenie v kolízii s touto úpravou / opravou resp. bude zasahovať do pozemkov SVP, š. p., investor stavby (Západoslovenská distribučná, a.s.) vykoná preloženie vedenia na jeho vlastné náklady,

- takisto, pri vykonávaní opráv, údržby a investícii na vodnom toku, vytýči bezodplatne trasovanie el. vedenia v danom záujmovom území.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie dolného Váhu, odštepný závod Piešťany, Podkylava - „TN - A1 - Podkylava, Pagáčovci - VNK, TS, NNK“ - Žiadosť o predĺženie lehoty stanoviska pre účely územného a stavebného konania zo dňa 06.03.2025 pod č. SVP 6134/2025/2 :

Listom, doručeným dňa 03.03.2025 na SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Piešťany, ste nám zaslali žiadosť o predĺženie termínu platnosti vyjadrenia SVP k stavbe „TN - A1 - Podkylava, Pagáčovci - VNK, TS, NNK“. SVP, š. p. sa kladne vyjadrila stanoviskom CS SVP OZ PN 2781/2022/2, CZ 7203/210/2022 zo dňa 21.02. 2022.

Jedná sa o energetickú líniovú stavbu nachádzajúcu sa v k. ú. Podkylava. Ku dňu 20. 02. 2025 bolo začaté stavebné konanie, nakoľko sa natiahol čas pri vybavovaní a riešení územného rozhodnutia, následne stavebného povolenia, skončila Vám platnosť nášho vyjadrenia.

Nakoľko neprišlo k žiadnej zmene vo vypracovanej PD, ku ktorej sme sa vyjadrovali, platí v plnom rozsahu naše pôvodné vyjadrenie CS SVP OZ PN 2781/2022/2, CZ 7203/210/2022 zo dňa 21. 02. 2022. S vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia, za dodržania podmienok nášho vyššie uvedeného vyjadrenia súhlasíme.

Toto stanovisko je neoddeliteľnou súčasťou stanoviska CS SVP OZ PN 2781/2022/2, CZ 7203/210/2022 zo dňa 21. 02. 2022. Má platnosť 2 roky a nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, stanovisko pre územné a stavebné konanie zo dňa 28.03.2022 pod č. OU-NM-OCDPK-2022/004620-002 :

Tunajší úrad so stavbou súhlasí za podmienky, že :

- vedenie a kiosková trafostanica bude uložené mimo cestný pozemok cesty t.j. min 600 mm (za hranou svahu, päty svahu alebo za vonkajšou hranou priekopy).
- križovanie cesty č. III/1184, III/1185 bude realizované pretláčaním kolmo na os uvedenej cesty bez zásahu do konštrukcie vozovky.
- investor min. 14 dní pred začatím prác na budovaní vedenia požiada tunajší správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, určenie prenosného dopravného značenia na ceste č. III/1184, III/1185. Ak si to vyžiada situácia je potrebné požiadať aj o čiastočnú uzávierku uvedenej komunikácie. K žiadostiam je potrebné predložiť vyjadrenie SC TSK v Trenčíne a stanovisko OR PZ ODI v Novom Meste nad Váhom s odsúhlaseným projektom prenosného dopravného značenia na uvedenej ceste.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín, vyjadrenie k PD zo dňa 21.2.2022 pod č. SC/2022/376-2 :

Pri realizácii požadujeme :

- počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný.
- pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii v Novom Meste nad Váhom.

- počas prác nesmie byť uložený materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste.

Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby zo dňa 02.05.2025 pod č. TSK/2025/06415-2 :

S navrhovaným technickým riešením **súhlasíme** za rešpektovania nasledovných podmienok :

- Stavebník predloží na tunajší úrad v termíne do 15 dní po realizácii stavebných objektov uvedenej stavby geometrický plán porealizačného zamerania stavebných objektov pre návrh na vymedzenie vzájomných práv a povinností medzi stavebníkom a Trenčianskym samosprávnym krajom, ako vlastníkom pozemku parcely registra „C“ číslo 8755/1 a 8871, katastrálne územie Podkylava, obec Podkylava, okres Myjava.
- Pri vytýčení stavebných objektov uvedenej stavby v mieste cesty III/1184 a III/1185 je nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy TSK z dôvodu určenia lomových bodov-hranice cestného telesa cesty III/1184 a III/1185 v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Stavebné objekty uvedenej stavby navrhované v ochrannom pásme cesty III/1184 a III/1185, budú v ďalšom stupni prípadne aktualizácii projektovej dokumentácie umiestnené mimo ochranného pásma cesty III/1184 a III/1185.
- Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK p. Michna Miroslav, teľ. 034/6212156, e-mail: miroslav.miclma@sctsk.sk, stavebný stav cesty III/1184 a III/1185 v mieste uvedenej stavby pred začiatkom realizácie stavebných prác. Získané údaje budú odovzdané zástupcovi SC TSK (Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín) pred začiatkom realizácie stavebných prác.
- Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK stavebný stav cesty III/1184 a III/1185 po realizácii stavebných prác. Získané údaje spolu s návrhom na odstránenie prípadných závad a nedostatkov budú neodkladne odovzdané zástupcovi SC TSK.
- Pri vytýčení rozsahu obnovy cesty III/1184 a III/1185 po realizácii stavebných objektov uvedenej stavby je nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy TSK v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Uloženie chráničky NN a VN vedenia uvedenej stavby v súbehu s cestou III/1185, bude mimo spevnenej, nespevnenej krajnice, priekop, svahov, cestného pomocného pozemku a vo vzdialenosti minimálne 2.500 mm od hrany priľahlej spevnenej krajnice cesty III/1185.
- Uloženie chráničky NN a VN vedenia uvedenej stavby pretláčaním do telesa cesty III/1184 bude použité kolmo na os cesty s presahom minimálne 2.500 mm od hrany spevnenej, nespevnenej krajnice, priekop, svahov a cestného pomocného pozemku cesty III/1184 a III/1885.
- Vybudovaním stavebných objektov uvedenej stavby nesmie byť prerušené odvodňovacie zariadenie - cestná priekopa, svah cesty III/1184 a III/1185. Stavebník nesmie uložiť do telesa cesty zariadenia, ktoré by mohli sťažovať údržbu cesty III/1184 a III/1185.
- Stavebník pred začiatkom prác požiada Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nove Mesto

nad Váhom o vydanie:
- určenia dopravných značiek a dopravného zariadenia na ceste III/1184 a III/1185 počas realizácie prác,
- povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - cesty III/1184 a III/1185, ktorým je uloženie chráničky vedenia VN a NN do telesa cesty III/1184 a III/1185 pretláčaním a rozkopaním priľahlého zeleného pásu.

Tunajší úrad si vyhradzuje právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Ďalšie stupne, prípadne aktualizácie projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie.

Krajský pamiatkový úrad, Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 24.02.2022 pod č. KPUTN-2022/4968-2/15952/NIP :

1. **Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác).** Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie
2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí **nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín** priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca **najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky** krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín **vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.**

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, stanovisko pre účely stavebného konania zo dňa 30.01.2024 pod č. ORHZ–NM1-2024/000065-002 :

S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby **súhlasí** :

- Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s projektovou dokumentáciou stavby ho požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní.

Obec Podkylava ako orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie do zápisnice z priebehu konania o umiestnení stavby zo dňa 10.05.2024 :

- Križovanie miestnych komunikácií požadujeme realizovať podtláčaním.
- Uloženie distribučného vedenia v miestnej komunikácii na pozemku p.č. KNC 9087 v k.ú. Podkylava požadujeme uložiť do prícestného pozemku, tak aby sa nezasahovalo do telesa cesty. Po ukončení prác žiadame prícestný pozemok dať do pôvodného stavu
- Pred realizáciou prác na miestnych komunikáciách je stavebník povinný požiadať Obec Podkylava ako cestný správny orgán o vydanie rozprávkového povolenia.

Uvedené vyjadrenie platí aj pre nasledujúce stavebné konanie.

Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s., odborné stanovisko k dokumentácii zo dňa 14.02.2025 pod číslom : 256000025/02/2025/EZ/KD :

- Dodržať podmienky uvedené v odbornom stanovisku k dokumentácii zo dňa 14.02.2025 pod číslom : 256000025/02/2025/EZ/KD.

25. Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:
Zo strany účastníkov konania neboli vznesené pripomienky a námietky.

V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 16.12.2024 podal horeuvedený stavebník žiadosť o stavebné povolenie na líniovú stavbu " TN-OKI-Podkylava, Pagačovci-Zústenie TS, VNK, NNK “, SO 01 Káblové vedenie VN, SO 02 Káblové vedenie NN, SO 03 Úprava zemných káblových prípojok NN, SO 04 Rekonštrukcia vzdušného vedenia NN, PS 01 Kiosková trafostanica typ EH8C - HARAMIA 250kVA, PS 02 Kiosková trafostanica typ EH8D.1 - HARAMIA 250kVA v katastrálnom území Podkylava.

Na uvedenú stavbu bolo vydané obcou Podkylava územné rozhodnutie dňa 18.09.2024 pod č.j.: SOÚ 2,R/2024 Pod. (SOÚ 88/2023), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.10.2024.

Ku žiadosti o stavebné povolenie bolo stavebnému úradu predložené splnomocnenie v ktorom stavebník Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518 splnomocnil ELPP, s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, IČO : 36 426 768, ktorý splnomocnil SLENER, s.r.o., Trnavská 18, 010 08 Žilina, IČO : 47 375 396, ktorý splnomocnil INGO s.r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina, IČO : 43 813 640 na zastupovanie stavebníka v stavebnom konaní na líniovú stavbu " TN-OKI-Podkylava, Pagačovci-Zústenie TS, VNK, NNK “, SO 01 Káblové vedenie VN, SO 02 Káblové vedenie NN, SO 03 Úprava zemných káblových prípojok NN, SO 04 Rekonštrukcia vzdušného vedenia NN, PS 01 Kiosková trafostanica typ EH8C - HARAMIA 250kVA, PS 02 Kiosková trafostanica typ EH8D.1 - HARAMIA 250kVA v katastrálnom území Podkylava.

Uvedená stavba je v zmysle § 43a ods. 3) písm. i) stavebného zákona zaradená medzi inžinierske stavby - diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice a súčasne je stavba v zmysle § 139 ods. 3 písm. d) stavebného zákona líniovou stavbou.

Podľa § 58 ods. 2) stavebného zákona musí stavebník preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.

Podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie

a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,

b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou, [13a)]

c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov, [13b)]

d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu. [13c)]

Poznámka **13b)** k § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona - Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, **zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**, zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.09.2012 zrušil **zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.**

Zákonom č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol novelizovaný aj stavebný zákon – a to práve poznámka pod čiarou k odkazu 13b) k § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona (právo vyplývajúce z iných právnych predpisov). Z uvedenej novely vyplýva, že oprávnenia vyplývajúce zo zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov (dnes v platnosti zákon č. 251/2012 Z.z.) postačujú na preukázanie iného práva mimo zastavaného územia obce k pozemku v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona.

Podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého rozhodnutia.

Stavebník ako držiteľ povolenia v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďuje na cudných pozemkoch mimo zastavaného územia obce v časti vymedzeného územia líniovú stavbu " TN-OKI-Podkylava, Pagačovci-Zústenie TS, VNK, NNK “, SO 01 Káblové vedenie VN, SO 02 Káblové vedenie NN, SO 03 Úprava zemných káblových prípojok NN, SO 04 Rekonštrukcia vzdušného vedenia NN, PS 01 Kiosková trafostanica typ EH8C - HARAMIA 250kVA, PS 02 Kiosková trafostanica typ EH8D.1 - HARAMIA

250kVA v katastrálnom území Podkylava, ktorá je elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie distribučnej sústavy v zmysle § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle § 11 ods. 5) zákona č. 251/2012 Z.z. ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby majetková ujma, má nárok na náhradu škody. Na konanie o náhrade škody sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ak je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, ak sa neposkytuje jednorazová náhrada podľa odseku 9 alebo 12. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti možno uplatniť u držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o tom vlastník dozvedel, najneskôr však do jedného roka od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak právo vlastníka na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti zaniká. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

V zmysle § 11 ods. 6) zákona č. 251/2012 Z.z. držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinný konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkov dotknutých nehnuteľností, a ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na najmenšiu možnú mieru. Po skončení nevyhnutných pozemných prác je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu, alebo, ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu.

V zmysle § 11 ods. 8) zákona č. 251/2012 Z.z. povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa § 11 ods. 1) zákona č. 251/2012 Z.z 1 sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je oprávnený podať držiteľ povolenia.

V zmysle § 11 ods. 9) zákona č. 251/2012 Z.z. vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu; náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia, okrem výmery, za ktorú vlastníkovi patrí primeraná jednorazová náhrada podľa odseku 12.

V zmysle § 11 ods. 10) zákona č. 251/2012 Z.z. nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena možno uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného bremena držiteľom povolenia dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia a pri zákonných vecných bremenách podľa odseku 1 písm. f) a g) § 11 odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena držiteľom povolenia zaniká. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

V zmysle § 11 ods. 12) zákona č. 251/2012 Z.z. za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme podľa § 43, § 79, § 87 a v bezpečnostnom pásme podľa § 80 zriadených po 1. septembri 2012 je držiteľ povolenia povinný vyplatiť vlastníkovi pozemku primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia obvyklého užívania pozemku. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu si musí vlastník

pozemku uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o nútenom obmedzení užívania pozemku dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa núteného obmedzenia užívania pozemku, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu zanikne. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi pozemku vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník pozemku na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

Zákonom č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol novelizovaný aj stavebný zákon – a to práve poznámka pod čiarou k odkazu 13b) k § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona (právo vyplývajúce z iných právnych predpisov). Z uvedenej novely vyplýva, že oprávnenia vyplývajúce zo zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov (dnes v platnosti zákon č. 251/2012 Z.z.) postačujú na preukázanie iného práva mimo zastavaného územia obce k pozemkom v k.ú. Podkylava v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona na ktorých sa nachádza stavba.

Stavebný úrad dňa 20.02.2025 pod č.j.: SOÚ 17,O/2025 Pod. (SOÚ 109/2024) oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby a pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a súčasne žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Stavebný úrad určil lehotu v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona na podanie námietok a pripomienok a to do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Stavebný úrad upozornil účastníkov konania v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne a zároveň upozornil jednotlivo dotknuté orgány v zmysle § 61 ods. 6. stavebného zákona, že sú povinné oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V stanovenej lehote neboli podané žiadne námietky ani pripomienky účastníkov konania. Zároveň v stanovenej lehote nepožiadal žiadny dotknutý orgán o predĺženie lehoty na riadne posúdenie stavby.

Ostatné dotknuté orgány, ktoré neoznámili svoje stanoviská podľa § 61 ods. 6. stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona. Bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Podľa § 84 ods. 4) písm. b) stavebného zákona č. 25/2025 sa doterajšie predpisy v znení účinnom do 31. marca 2025 použijú na vybavenie konania začatého na stavebnom úrade do 31. marca 2025 na žiadosť stavebníka.

Posledný doklad k vydaniu stavebného povolenia bolo stavebnému úradu doložený dňa 23.07.2025.

Dokumentácia stavby spĺňa podmienky územného rozhodnutia a stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania :

- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 10.03.2022 pod č. OU-MY-OSZP-2022/000445-002.
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko zo dňa 27.09.2024 pod č.: OU-MY-OSZP-2024/000917-002.
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy, vyjadrenie pre vydanie územného a stavebného povolenia zo dňa 17.03.2022 pod č. OU-MY-OSZP-2022/000440-002.
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy, súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) a c) vodného zákona zo dňa 12.05.2023 pod č. OU-MY-OSZP-2023/000467-002.
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej vodnej správy, súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona na uskutočnenie stavby: „TN-OKI-Podkylava, Pagáčovci - VNK, TS, NNK“ v II. ochrannom pásme vodárenského zdroja zo dňa 03.08.2023 pod č. OU-MY-OSZP-2023/000809-002.
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 02.03.2022 pod č. OU-MY-OSZP-2022/000439-002.
- Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie zo dňa 03.12.2024 pod zn. TN21203_SEZ_SK.
- BVS a.s. Bratislava, vyjadrenie k projektovej dokumentácii k stavebnému konaniu zo dňa 18.06.2025 pod č. 019215/2025/JL.
- Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 26.02.2025 pod Číslom 6612505032.
- Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.* - určenie individuálnych podmienok ochrany (IPO)TKZ** zo dňa 11.03.2024 pod Číslom vyjadrenia IPO: 2224000107.
- SPP – distribúcia a.s. Bratislava, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem PZ zo dňa 25.4.2025 pod č. TD/NS/0319/2025/Ga.
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie zo dňa 18.01.2024 pod č. OU-NM-PLO-2024/002426-002.
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde zo dňa 22.07.2025 pod č. OU-NM-PLO-2025/013253-002.
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie do zápisnice z priebehu konania o umiestnení stavby zo dňa 10.05.2024.
- Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 08.02.2024 pod č. OU-NM-PLO-2024/002426-003.
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie dolného Váhu, odštepný závod Piešťany, vyjadrenie k podkladom z PD pre územné rozhodnutie zo dňa 21.02.2022 pod č. CS SVP OZ PN 2781/2022/2, CZ 7203/210/2022.
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie dolného Váhu, odštepný závod Piešťany, Podkylava - „TN - A1 - Podkylava, Pagáčovci - VNK, TS, NNK“ - Žiadosť

o predĺženie lehoty stanoviska pre účely územného a stavebného konania zo dňa 06.03.2025 pod č. SVP 6134/2025/2.

- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, stanovisko pre územné a stavebné konanie zo dňa 28.03.2022 pod č. OU-NM-OCDPK-2022/004620-002.
- Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín, vyjadrenie k PD zo dňa 21.2.2022 pod č. SC/2022/376-2.
- Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby zo dňa 02.05.2025 pod č. TSK/2025/06415-2.
- Krajský pamiatkový úrad, Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 24.02.2022 pod č. KPUTN-2022/4968-2/15952/NIP.
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, stanovisko pre účely stavebného konania zo dňa 30.01.2024 pod č. ORHZ–NM1-2024/000065-002.
- Obec Podkylava ako orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie do zápisnice z priebehu konania o umiestnení stavby zo dňa 10.05.2024.
- Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s., odborné stanovisko k dokumentácii zo dňa 14.02.2025 pod číslom : 256000025/02/2025/EZ/KD.

Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený podľa V. časti, položky č. 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 400 €.

P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Podkylava, Podkylava č. 6, 916 16. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Ján Morihladko
starosta obce

Príloha pre stavebníka : 1 x projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Doručuje sa :

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení ELPP, s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina v zastúpení SLENER, s.r.o., Trnavská 18, 010 08 Žilina v zastúpení INGO s.r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina
2. Trenčiansky samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie životného prostredia a územného plánovania, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
3. Obec Podkylava - Ing. Ján Morihladko starosta obce
4. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava - úsek ŠSOH, úsek ŠSOO, úsek ŠSOPaK, úsek ŠVS, úsek ochrany pred povodňami
5. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
9. SPP a.s. distribúcia, Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 29
10. SVP š.p. Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
11. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
12. SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
13. TSK Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
14. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru - Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Okresný dopravný inšpektorát, Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
15. OR hasičského a záchranného zboru, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
16. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
17. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Toto rozhodnutie na líniovú stavbu sa oznamuje účastníkom stavebného konania verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a bude vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli obce Podkylava a na webovej stránke obce Podkylava. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa .....

Zvesené dňa .....

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby