PODKYLAVA

mierka 1:1000

NAVRH.KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA 22/0,42 kV,250 kVA
TYP EH66/1 S ROZMERMI 1,50x3,0m
NAVRHOV.SKRIŇA VRIS 1K
EXISTUJÚCU SKRIŇU VRIS č.50-0004-DEMONTOVAŤ
NAVRHOV.SKRIŇA VRIS 1K-smer p.b. č.29
EXIST.DB č.30 DEMONTAŽ
EXIST JB č.29
EXIST JB č.28
EXIST JB č.54
EXIST-RETILENS 3x95+70mm2
EXIST JB č.27
EXIST JB č.26
EXIST JB č.65
EXIST JB č.56a
EXIST JB č.56
EXIST-RETILENS 3x95+70mm2
EXIST JB č.57
EXIST JB č.24
EXIST JB č.23
EXIST JB č.22
EXIST-RETILENS 3x95+70mm2
EXIST JB č.20
EXIST DB č.8
EXIST JB č.10
EXIST-RETILENS 3x95+70mm2
EXIST JB č.5
EXIST JB č.4
EXIST JB č.3
EXIST JB č.2
EXIST.JB č.1 DEMONTAŽ
EXIST SKRIŇA 50-0010
EXIST SKRIŇA RE.P 25A
EXIST JB č.87 DEMONTAŽ
EXIST JB 10,5/3 č.88-DEMONTAŽ
EXIST JB č.90
EXIST VRIS č.50-0006
EXIST JB č.89
EXIST JB č.64
EXIST JB č.63
EXIST JB č.62
EXIST JB č.61
EXIST JB č.60
EXIST JB č.59
EXIST JB č.58
EXIST JB č.57a
EXIST JB č.57b
EXIST JB č.55
EXIST JB č.53
EXIST JB č.52
EXIST JB č.51
EXIST JB č.50
EXIST JB č.49
EXIST JB č.48
EXIST JB č.47
EXIST JB č.46
EXIST JB č.45
EXIST JB č.44
EXIST JB č.43
EXIST JB č.42
EXIST JB č.41
EXIST JB č.40
EXIST JB č.39
EXIST JB č.38
EXIST JB č.37
EXIST JB č.36
EXIST JB č.35
EXIST JB č.34
EXIST JB č.33
EXIST JB č.32
EXIST JB č.31
EXIST JB č.30
EXIST JB č.29
EXIST JB č.28
EXIST JB č.27
EXIST JB č.26
EXIST JB č.25
EXIST JB č.24
EXIST JB č.23
EXIST JB č.22
EXIST JB č.21
EXIST JB č.20
EXIST JB č.19
EXIST JB č.18
EXIST JB č.17
EXIST JB č.16
EXIST JB č.15
EXIST JB č.14
EXIST JB č.13
EXIST JB č.12
EXIST JB č.11
EXIST JB č.10
EXIST JB č.9
EXIST JB č.8
EXIST JB č.7
EXIST JB č.6
EXIST JB č.5
EXIST JB č.4
EXIST JB č.3
EXIST JB č.2
EXIST JB č.1

PRETLAČIŤ CHRÁNIČKY
FI 200mm + FI110mm-DĽŽKA 10m

WL 002-NAVRHOVANÝ ZEMNÝ KÁBEL NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm2
CHRÁNIČKA HDPE FI 40mm

WL01+WL02- NAYY-J 2x(4x150mm2 , priamo na NNV smer p.b.č.32 a 54+31
TRASA 36m, DĽ.KÁBLA 2x51=102m
WL03+WL04- NAYY-J 4x240mm2- cez dve sarine VRISKY, smer p.b.č.29
TRASA 36m, DĽ.KÁBLA 2x51=102m
CHRÁNIČKA HDPE FI 40mm

PRETLAČIŤ CHRÁNIČKY
FI 200mm+FI 110mm-DĽŽKA 3m

PRETLAČIŤ CHRÁNIČKY
FI 200mm+FI 110mm-DĽŽKA 3m

WL 002-NAVRHOVANÝ ZEMNÝ KÁBEL NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm2
TRASA 1053m ,DĽŽKA KÁBLA 1063x3=3189m
CHRÁNIČKA HDPE FI 40mm

PRETLAČIŤ CHRÁNIČKY
FI 200mm+FI 110mm-DĽŽKA 11m

Na exist.DB č.6 sa zachovajú priebežne vedenia

EXIST DB č.6
NAVRHOV.SKRIŇA VRIS 2K
DEM.SKRIŇE 50-0059
1/SKRIŇA SR6,DIN1,2x400A/5x160A,P2
1/SKRIŇA SR7,DIN1,2x400A/6x160A,P2

EXIST. ZEMNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE 1-AYKY-J 4x240mm2 smer RIADIACA č.50-0010

WL 05-NAVRHOVANÉ NN ZEMNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE 1-NAYY-J 4x240mm2
DĽŽKA TRASY 263 , DĽŽKA KÁBLA 289m
WL 06-NAVRHOVANÉ NN ZEMNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE 1-NAYY-J 4x240mm2
DĽŽKA TRASY 263m , DĽŽKA KÁBLA 278m
WL 002-NAVRHOVANÝ ZEMNÝ KÁBEL NA2XS(F)2Y 3x240 mm2
CHRÁNIČKA HDPE FI 40mm, TRASA 1058m

2/SKRIŇA SR7,DIN1,2x400A/6x160A,P2

WL 03+WL 04-NAVRHOVANÉ NN ZEMNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE 2x(1-NAYY-J 4x240
DĽŽKA TRASY 45m , DĽŽKA KÁBLA 2x61=122m

1/SKRIŇA SR6,DIN1,2x400A/5x160A,P2

KÁBEL PRE VO, NAYY-J 4x16mm2 , DĽŽKA 93m

SPOJKA NN

WL 07-NAVRHOVANÉ NN ZEMNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE 1-NAYY-J 4x240mm2
DĽŽKA TRASY 5m , DĽŽKA KÁBLA 10m

EXIST.PRIEHRADOVÁ TS- DEMONTÁŽ

WL 01+WL 02-NAVRHOVANÉ NN ZEMNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE 2x(1-NAYY-J 4x240mm2)
DĽŽKA TRASY 29m , DĽŽKA KÁBLA 2x74=148m
CHRÁNIČKA HDPE FI 40mm, TRASA 59m

NAVRHOV.JB 10,5/15 kN č.87
DVE NAVRHOV.SKRINE VRIS1/2DOK
OBMEDZOV.PREPÄTIA LVA/5kA
1xZNOVUMONTÁŽ VZDUŠ.VEDENIA NN
V SEKCII MEDZI PR č.87-PB č.88
V DĽŽKE 2x 36m

NAVRHOVANÝ ZÁVESNÝ NN KÁBEL (N)FA2X 4x95mm2
TRASA 38m,DĽ.KÁBLA 104m
EXIST JB č.66/1 vymeniť za JB 9/10kN
Nový JB osadiť na tom istom mieste.
EXIST JB č.66/2 vymeniť za JB 9/10kN
Nový JB osadiť na tom istom mieste.
NAVRHOVANÝ JB 9/10kN č.66/2
EXIST JB č.66/3 vymeniť za JB 9/10kN
Nový JB osadiť na tom istom mieste.
č.d.255
exist.stĺpik
Navrhovaný kábel NFA2X 4x16mm2
trasa 6m
Navrhovaný kábel NFA2X 4x16mm2
trasa 21m
č.d.256

WL 001-NAVRHOVANÝ ZEMNÝ KÁBEL NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm2
TRASA 339 m, DĽŽKA KÁBLA 3x1x354=1062m
CHRÁNIČKA HDPE FI 40mm, DĽŽKA 339m

NA NAVRHOVANÝ JB 10,5/20kN NAMONTOVAŤ
ZVISLÝ ODSKOKOVÝ ODPOJOVAČ TYP UVD1 25/400 KPN KO
SO ZVODIČMI PREPÄTIA NDA-24/10kA,S SVORAMI PPH

DEMONTÁŽ JB
DEMONTÁŽ DB
DEMONTÁŽ JB
PRETLAČIŤ CHRÁNIČKY
FI 200mm + FI 110mm-DĽŽKA 11m
DEMONTÁŽ JB
DEMONTÁŽ JB
S UD č.74/264
DEMONTÁŽ PRIEHR.TS
č.TS 0050-103
PAGAČOVI
DEMONTÁŽ VZDUŠNÉHO VEDENIA NN 3xAlFe 35, DĽŽKA 330m

NAVRHOVANÁ TRANSFORMOVŇA TS
TYP EH66/1 S ROZMERMI 1,50x3,0m

EXIST.VZDUŠNÉ VEDENIE VN č.264
EXIST. JB

Bendovci
Kopánka
Pagáčovci
Uhríci
U Mosných
Za potokom
Nad vinohradmi

LEGENDA:

- NAVRHOVANÉ KÁBLOVÉ VEDENIE VN
- NAVRHOVANÁ CHRÁNIČKA HDPE 40/3
- EXISTUJÚCE VN VEDENIE VZDUŠNÉ-DEMONTÁŽ
- NAVRHOVANÁ VZDUŠNÉ VEDENIE NN
- NAVRHOVANÉ KÁBLOVÉ VEDENIE NN
- NAVRHOVANÝ KÁBEL V.O.
- EXISTUJÚCE NN VEDENIE VZDUŠNÉ
- EXISTUJÚCE KÁBLOVÉ VEDENIE NN
- EXISTUJÚCI KÁBEL SLOVAK TELEKOMU

OCHRANNÉ PÁSMO VN VEDENIA

Vedúci tímu Pol:	Ing. Pavlína Galbová		Vypracoval: SLENER, s.r.o. TRNAVSKÁ 18 010 08 ŽILINA IČO: 47375396 DIČ: 2023900619
Zodpovedný projektant:	Pavol Chabon		
Projektant:	Pavol Chabon		
Mesto obce/ Kataster:	Podkylava,		
Investor/Objednávateľ:	Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava		
Stavba:	TN-OKI-PODKYLAVA,PAGAČOVCI ,VNK,TS, NNK		
Súbor/Objekt:	SO-01 VN zemné káblové vedenie, PS-01 kiosková trafostanica, SO-02 NN káblové vedenie		
Obsah:	Situácia č.1 – navrhovaný stav		
Číslo zákazky: L13.0754.21.0001	Dátum: 08/2024	Revízia: 00	Mierka: 1:1000
Formát: 10A4	Stupeň: PDkSP	Sada č.	Výkres č. 2.