mierka 1:1000

NAVRH.KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA 22/0,42 kV,250 kVA
V.P. EMO T S ROZMERMI 1.50x3,0m

PRETLAČIŤ CHRÁNIČKY
FI 200mm + FI110mm–DĽŽKA 11m

EXIST.DB č.30
DEMONTÁŽ

EXIST JB č.29

EXIST JB č.54

EXIST JB č.28

EXIST JB č.27

EXIST JB č.26

EXIST JB č.25

EXIST JB č.56

EXIST JB č.57

EXIST JB č.65

EXIST JB č.24

EXIST JB č.23

EXIST JB č.22

EXIST JB č.21

EXIST JB č.20

EXIST JB č.5

EXIST DB č.6

EXIST JB č.66vymenit za JB 10,5/15kN
Nový JB osadiť na tom istom mieste.

NAVRHOVANÝ ZÁVESNÝ NN KÁBEL (N)FA2X 4x95mm2
TRASA 28m,DĽKÁBLA 10Am

EXIST JB č.66(1 vymenit za JB 9/10kN
Nový JB osadiť na tom istom mieste.

NAVRHOVANÝ JB 9,0/10kN č.66/2

EXIST JB č.66/3vymenit za JB 9/15kN
Nový JB osadiť na tom istom mieste.

č.d.255
exist.stĺp/sk

č.d.256

EXIST.RETILENS 3x95+70mm2

EXIST.RETILENS 3x95+70mm2

EXIST.RETILENS 3x95+70mm2